



TABULKA MÍSTNOSTÍ – BYT č. 12/33					
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	PŘEDSÍŇ	3,97	P1.3 dlažba	S1.1 nátěr	C2.1 podhled
1.02	WC	1,3	P1.3 dlažba	S1.1 nátěr	C2.1 podhled
1.03	POKOJ+KUCH. KOUT	23,77	P1.1a PVC	S1.1, S1.2 nátěr	C1.1 nátěr
1.04	POKOJ	20,06	P1.1b PVC	S1.1, S1.2 nátěr	C2.1 podhled
1.05	KOUPELNA	4,36	P1.2 dlažba	S2.1 ker.obklad	C2.1 podhled
1.06	ŠATNA	3,56	P1.1b PVC	S1.1, S1.2 nátěr	C2.1 podhled
	CELKEM	57.02			

LEGENDA:

KOTEL – NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ
NUCENÝ ODTAH SPALIN

OTOPNÁ SOUSTAVA
DVOUTRUBKOVÁ S TEPLTNÍM SPÁDEM 55/45°C
(KRÁTKODOBĚ PŘI VELMI NÍZKÉ Te 70/55°C)

POTRUBÍ MĚDĚNÉ
IZOLACE NÁVLEKOVÁ

ROZVODY ÚT
PŘÍVOD–ZPÁTEČKA

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI

NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA
OZNAČENÍ TĚLES:
TYP TĚLESA–VÝŠKA/DĚLKA (VÝKON)
PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ DN15
TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN8

REVIZE Č.: ... DATUM: .../.../.....

POPIS: ...

±0 = (BPV)

Tato dokumentace je duševním
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY: 23-001 PARÉ:
DATUM: 10/07/2023

MĚŘÍTKO: 1:50

FORMÁT: 2xA4

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a

Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474

VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI: Aquaeductus Projekt, s.r.o., 5. května 159/15

Ing. Hana HROCHOVÁ 460 01 Liberec, Tel: +420 777 001 352

VYPRACOVAL: Aquaeductus Projekt, s.r.o., 5. května 159/15

Ing. Petra PAVLOVÁ 460 01 Liberec, Tel: +420 777 001 352

INVESTOR:

Městská část Praha 5
náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVBA: Oprava volných bytových jednotek
na adrese Plzeňská 445, Nepomucká 445 a
Plzeňská 442, Praha 5

ČÁST DOKUMENTACE: Č. ČÁSTI:

VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ D.1.4b

NÁZEV VÝKRESU: Č. VÝKRESU:

PLZEŇSKÁ 442/209, BYTY 12/33, 30/32
ÚT - PŮDORYS 3.