LEGENDA SVÍTIDEL

- A - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ, PŘISAZ., 2x36W, S ELEKTRON. PŘEDŘADNÍKEM, IP20, S LESTĚNOU PARAB.MŘÍŽKOU
- B - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ, PŘISAZ., 2x36W, S ELEKTRON. PŘEDŘADNÍKEM, IP20, S OPÁLOVÝM KRYTEM
- C - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ, PŘISAZ., 2x36W, S ELEKTRON. PŘEDŘADNÍKEM, IP54
- J - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZ., 2x28W, S ELEKTRON. PŘEDŘADNÍKEM, IP66
- D - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZ., 2x24W, S ELEKTRON. PŘEDŘADNÍKEM, IP66
- E - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ, PŘISAZ., 2x18W, S ELEKTRON. PŘEDŘADNÍKEM, IP20, S LESTĚNOU PARAB.MŘÍŽKOU
- F - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ, KRUHOVÉ, PŘISAZ., 40+32W, S ELEKTRON.PŘEDŘADNÍKEM, IP40
- G - SVÍTIDLO STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ, PŘISAZ., LED 1x20W, S POHYB. SENZOREM, IP20
- H - SVÍTIDLO STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ, PŘISAZ., LED 1x10W, S POHYB. SENZOREM, IP54
- I - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ, KRUHOVÉ, PŘISAZ., 1x22W, S ELEKTRON.PŘEDŘADNÍKEM, IP54
- J - REFLEKTOR.SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, PŘISAZ., LED 1x10W, S POHYB. SENZOREM, IP44
- N1 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU, NOUZ.MODUL MIN. 1h, IP20
- N2 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU, NOUZ.MODUL MIN. 1h, IP54

LEGENDA ZNAČEK ELEKTRO A ZAŘÍZENÍ

- - SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ, ŘAZ 1, vč.PŘÍSLUŠENSTVÍ, 10A, 250V, IP20
- - SPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ, ŘAZ. 5, vč.PŘÍSLUŠENSTVÍ, 10A, 250V, IP20
- - SPÍNAČ STŘÍDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ, ŘAZ. 6, vč.PŘÍSLUŠENSTVÍ, 10A, 250V, IP20
- - SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ, ŘAZ. 6+6, vč.PŘÍSLUŠENSTVÍ, 10A, 250V, IP20
- - SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ ZAPUŠTĚNÝ, ŘAZ. 7, vč.PŘÍSLUŠENSTVÍ, 10A, 250V, IP20
- - ŽALUZIOVÝ TLAČÍTK.SPÍNAČ S ARETACÍ, ZAPUŠTĚNÝ, 10A/230V, IP20
- - ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, JEDNONÁSOBNÁ, vč.PŘÍSLUŠ. 16A, 250V
- - ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, JEDNONÁSOBNÁ, vč.PŘÍSLUŠ., S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, 16A, 250V
- - TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ TŘÍFÁZ.VÝVODU, 16A, 400V, IP65
- - TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ TŘÍFÁZ.VÝVODU, 32A, 400V, IP65
- - OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE V KRABICI KO125 (VÝDEJ JÍDEL)
- - DVOUPOLOHOVÝ PŘEPÍNAČ OTAČEK , 230V, 2,5A, IP20
- - INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU STROPNÍ, 230V, 2000W, 500W, IP66
- S1 - POHON ŽALUZIÍ, 230V
- M1 - AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, 230V, 13W, S DOBĚHEM
- M2 - AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, 230V, 20W, S DOBĚHEM
- M3 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR, 230V, 50W, 0,22A, S DOBĚHEM
- M4 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR, 230V, 95/90W, 0,45/0,43A, DVOUOTÁČKOVÝ
- EV1, EV2 - VZT JEDNOTKA S ROTAČ.REKUPERÁTOREM, 230V, 12,44A, S EL.DOHŘEVEM 2,4kW
- - VOLNÝ VÝVOD ZE ZDI OD VYPÍNAČE KE SPOTŘEBIČI OHEBNÝM PŘÍVODEM VODIČŮ H07RN-F, DLE POPISU, ULOŽENÝ V PLAST.OCHRANN.OHEBNÉ TRUBCE SUPERFLEX POD OMÍTKOU, VOLNÝ VÝVOD PONECHAT CCA 2,5m
- - VEDENÍ SVĚTELNÉ 230V, PROVEDENÉ KABELY CYKY 2×7×1,5mm , ULOŽENÉ POD OMÍTKOU NEBO NAD SÁDROKART.PODHLEDY
- - VEDENÍ ZÁSUVKOVÉ 230V, PROVEDENÉ KABELY CYKY-J 3x2,5mm , ULOŽENÉ OBDOBNĚ
- - VEDENÍ OVLÁDACÍ 230V, PROVEDENÉ KABELY CYKY DLE POPISU ULOŽENÉ OBDOBNĚ
- RZ1, RZ2 - ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- ST1-ST3 - PROSTOROVÝ (POKOJOVÝ) TERMOSTAT 230V, 10A, IP30

Tabulka místností			
Číslo místnosti	Jméno	Plocha [m²]	Em (lx)
1,01	ZÁDVEŘÍ	3,43	100
1,02	ŠATNA DĚTI	11,96	200
1,03	DENNÍ MÍSTNOST	109,06	300
1,04	SKLAD	9,69	100
1,05	UMÝVÁRNA A WC DĚTI	18,36	200
1,06	SKLAD PRÁDLA	3,36	100
1,07	PRÁDELNA	3,15	300
1,08	VÝDEJNA JÍDEL	21,95	300
1,09	CHODBA	12,13	200
1,10	ŠATNA + SBOROVNA	10,98	500
1,11	WC + SPRCHA	4,76	200
1,12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,62	500
1,13	DENNÍ MÍSTNOST	104,97	300
1,14	SKLAD	9,69	100
1,15	UMÝVÁRNA A WC DĚTI	18,36	200
1,16	ŠATNA DĚTI	11,96	200
1,17	ZÁDVEŘÍ	4,26	100
1,18	SKLAD GASTRODPADU	1,77	100
1,19	SKLAD POMŮCEK	1,89	100

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3/PEN AC 50Hz 400/230V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN

improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 427 154 86
tel.: +420 326 322 571
fax: +420 326 330 596
e-mail: improjekt@improjekt.cz

HIP	
Ing.Lukáš Fridrich	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing.Jaroslav Černý	
PROJEKTANT	
Ing.Lub.Zikmund	
STAVBA: ZŠ a MŠ Radlická, obj.Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - Vybudování dvou tříd MŠ v bývalém školském objektu - PD	ČÍSLO ZAKÁZKY: 6102 / STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
INVESTOR: Městská část Praha 5, náměstí 14./Hlína 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO: 1:50 / FORMÁT: A4 12
PŘÍLOHA: 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NN	DIL (PROFESE): D.1.4.4 - ELEKTRO / DATUM: 06/2016
ČÍSLO/NÁZEV: E02 / REVIZE: 00	ČÍSLO KOPIE