

LAHUČKÁ Blanka

Laboratoř mechaniky zemin a analýzy stavebních vod

Zelená 238, Pardubice 53003

IČO: 662 99 331, tel.: + 420 731 473 400



NÁZEV AKCE : Praha – MŠ Pod Lipkami
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 8 - 2022
DATUM : 26.8.2022

URČENÍ KOEFICIENTU FILTRACE Z KŘIVKY ZRNITOSTI
(Převzato z knihy Mallet&Pasquant)

Číslo vzorku	Sonda	Hloubka [m]	Koeficient filtrace [m.s-1]
48	V-102	1,3 – 1,6	$< 3 \cdot 10^{-8}$
50	V-103	2,0 – 2,3	$< 3 \cdot 10^{-8}$