


— — — — — POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PÍTNÉ VODY – PP-RCT SDR 9, PN22  
(tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)

— — — — — POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY – PP-RCT SDR 9, PN22  
(tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)

— — — — — POTRUBNÍ ROZVODY CÍRKULACE – PP-RCT SDR 9, PN22  
(tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)



## WCo

Ud

SM

DJ

VÝII Stávající zařizovací předměty

VÝL, U

WC

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE VÝHLÁŠKY Č.405/2017 SB.
- STAVBA JE POVINNA ŘIDIT SE VÝHLÁŠKOU Č. 268/2009 SB. A STAVEBNÍM ZÁKONEM Č. 183/2006 SB. A DALŠÍMI PLATNÝMI PLATNÝMI NORMAMI ČR.
- VÝŠKÝ NÁPOJENÍ VODY NA ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3% K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM, POPŘ. K VODOVNÍ PŘÍPOJCE.
- POLOHA ROHOVÝCH VENTILŮ, BATERIÍ, SIFONŮ ATD. JE UPŘESNĚNA A ROZKRESLENA VE VÝKRESECH INTERIÉRŮ
- VEŠKERÉ PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMĚLŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE V SOULADU S KAPITOLOU 11, ČSN 730802 – VIZ PŘBŘ
- ZMĚNY PROJEKTU, PŘEDPESANÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTEMEM.
- DETAILS A SYSTÉMY ( POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK ) BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE (ČI DODAVATELE MATERIÁLŮ.
- VEŠKERÉ VÝROBKY OVLIVŇUJÍ VZHLED STAVBY ( BARVA, VZOR, TVAR )BUDOU VZORKOVYMA PŘED REALIZACÍ A POTVRZENÝ STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNA ZAŘÍZENÍ A ROZVODY BUDOU DILATAČNĚ ODDĚLENA, PRUŽNĚ NEBO PLASTICKY ULOŽENA NA JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍCH TAK, ABY BYLO ZAMEZENO PŘENOSU HLUKU A VIBRACÍ DO PŘÍLEHLÝCH CHRÁNĚNÝCH PROSTOR
- NORMOVÉ TOLERANCE NESMÍ BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAČÍTÁNY VE VZÁJEMNÉ VAZBĚ
- VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DLE STANDARDŮ STAVBY
- KOTVENÍ POTRUBÍ, MONTÁŽ A ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE
- TEPLOT AVÝSTUPU TEPLÉ VODY JE NASTAVENA NA 40°C (DLE INFORMACÍ OD SPRÁVCE KOTELNY – NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ!)
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROJESEMI !!

Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8, tel.:284 681 547, [www.p-h-a.cz](http://www.p-h-a.cz)