



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ  
PŘÍSTROJŮ OBYTNÉ MÍSTNOSTI



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ  
PŘÍSTROJŮ KUCHYŇ, KOUPELNA



SVÍTIDLA:  
A—led svítidlo, IP20, přisazené, 18W  
B—led svítidlo, IP20, vestavné, 22W

Legenda:

- Dvojnásobná zásuvka
- Dvoupólový vypínač
- El. vývod CYKY-J 5x2,5 pro varnou desku
- Střídavý vypínač
- Sériový přepínač střídavý
- Trojité zásuvka v 5-ti rámečku
- Vypínač
- Zásuvka
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Svítidlo
- Ventilátor s doběhem
- Domovní telefon
- Rozvaděč
- Požární hlásič
- CYKY 3x1,5
- CYKY-J 3(5)x2,5
- CYKY-J 5x4
- slaboproudé rozvody

Kabelové rozvody budou vedeny v podlahách, svislé trasy pod omítkou.

Tabulka místností					
č.m.	název	plocha m <sup>2</sup>	podlaha	stěny	podhled
1.01	Obývací pokoj	21,37	laminát. F.1	malba, obklad	malba C.2
1.02	Spíž	0,92	ker.dl. F.2	malba	malba C.2
1.03	Předsíň	3,76	laminát. F.1	malba	malba C.2
1.04	Koupelna + toaleta	2,75	ker.dl. F.2	malba, obklad	SDK C.1
-	podlahová plocha celkem:				

Zodp.projektant:	Vypracoval:		Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.:603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček			
Investor:	Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22			
Stavba:	Rekonstrukce bytových jednotek MČ K Vodojemu 202/5, 15000 Praha 5 b.j.č. 202/3		Datum:	01/2024
			Č. zakázky:	24–11
			Stupeň PD:	DSP
Místo:	K Vodojemu 202/5, 15000 Praha 5		Formát:	2xA4
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE		Měřítko:	1:50
			Číslo výkresu:	D.1.4.4.EL.2