



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ
PŘÍSTROJŮ OBYTNÉ MÍSTNOSTI



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ
PŘÍSTROJŮ KUCHYŇ, KOUPELNA



SVÍTIDLA:

- A-led svítidlo, IP20, přisazené, 18W
B-led svítidlo, IP20, vestavné, 22W

Legenda:

- Dvojnásobná zásuvka
- Dvoupólový vypínač
- El. vývod CYKY-J 5x2,5 pro varnou desku
- Střídavý vypínač
- Sériový přepínač střídavý
- Trojitá zásuvka v 5-ti rámečku
- Vypínač
- Zásuvka
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Svítilno
- Ventilátor s doběhem
- Domovní telefon
- Rozvaděč
- Požární hlásič
- CYKY 3x1,5
- CYKY-J 3(5)x2,5
- slaboproudé rozvody

Kabelové rozvody budou vedeny v podlahách, svislé trasy pod omítkou.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m ²)	SV.V. (mm)	PODLAHA	STĚNY	PODHLÉD
1.01	PŘEDSÍŇ	6858475.0000	2900	P.1	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA
1.02	KOUPELNA	4137250.0000	2600	P.3	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD
1.03	LOŽNICE	14638000.0000	2830	P.2	VINYL	OMÍTKA
1.04	OBÝVACÍ POKOJ + KK	20602500.0000	2860	P.2	VINYL	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD
1.05	WC	1121850.0000	2870	P.3	KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
CELKEM		47,36				

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Ing.David Kopeček	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček	Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.:603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	
Investor:	Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22	Datum:	01/2024
Stavba:	Rekonstrukce bytu č. 21 Stroupežnického 2324/26, Praha 5	Č. zakázky:	24-11
		Stupeň PD:	DSP
Místo:	p.č. 2950, k.ú. Smíchov, Stroupežnického 2324/26, Praha 5	Formát:	2xA4
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE	Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.4.4.EL.2