

st. přívod)


Příprava pro napojení:
STA(2xkoax)/PE23 a LAN(2xUTPcat6)/PE23

- Legenda:
- ⌚ Dvojnásobná zásuvka
 - ⌚ Dvoupólový vypínač
 - ⌚ El. vývod CYKY-J 5x2,5 pro varnou desku
 - ⌚ Střídavý vypínač
 - ⌚ Sériový přepínač střídavý
 - ⌚ Trojitá zásuvka v 5-ti rámečku
 - ⌚ Vypínač
 - ⌚ Zásuvka
 - ⌚ Zásuvka pro sdělovací zařízení
 - ⌚ Svítidlo
 - ⌚ Ventilátor s doběhem
 - ⌚ Domovní telefon
 - ⌚ Rozvaděč
 - ⌚ Požární hlásič
 - CYKY 3x1,5
 - - - CYKY-J 3(5)x2,5
 - CYKY-J 5x4
 - - - slaboproudé rozvody


Kabelové rozvody budou vedeny v podlahách, svislé trasy pod omítkou.

TABULKA MÍSTNOSTÍ							
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m ²)	SV.V. (mm)	PODLAHA	STĚNY	PODHLAD	
1.01	PŘEDSÍŇ	4075000.0000	3000	P.1	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	C.2 SDK PODHLED, MALBA
1.02	LOŽNICE	17491500.0000	3540	P.2	VINYL	OMÍTKA	C.1 MALBA
1.03	OBÝVACÍ POKOJ+KK	28081900.0000	3545	P.2	VINYL	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	C.1 MALBA
1.04	POKOJ	9013300.0000	3545	P.2	VINYL	OMÍTKA	C.1 MALBA
1.05	KOUPELNA	3410000.0000	3000	P.3	KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	C.2 SDK PODHLED, MALBA
1.06	ŠATNA	1643000.0000	2200	P.1	KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	C.3 MINERÁLNÍ PODHLED
1.07	WC	922500.0000	3000	P.3	KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	C.2 SDK PODHLED, MALBA
CELKEM		62,07					

DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ
PŘÍSTROJŮ OBYTNÉ MÍSTNOSTI



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ
PŘÍSTROJŮ KUCHYŇ, KOUPELNA



SVÍTIDLA:
A-led svítidlo, IP20, přisazené, 18W
B-led svítidlo, IP20, vestavné, 22W

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.:603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	Č.paré:	
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček			
Investor:	Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22			
Stavba:	Rekonstrukce bytových jednotek MČ Staropramenná 669/27, 15000 Praha 5 b.j.č. 12(9)		Datum:	01/2024
			Č. zakázky:	24–11
			Stupeň PD:	DSP
Místo:	Staropramenná 669/27, 15000 Praha 5		Formát:	2xA4
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE		Měřítko:	1:50
			Číslo výkresu:	D.1.4.4.EL.2