


<u>ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE</u> v souladu s ČSN 331500/Z3/2004, ČSN 332000-6/9/2007/ číslo: 20200824 1	
Objednatel revize : Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Trojdílná 1117/18 150 00 Praha 5 - Košíře	IČ : 70107742 DIČ:
Revizní technik : Petr JUNEK evid.číslo : 12138/5/16/R-EZ-E2/A adresa : Koněvova 127, Praha 3	Datum revize: 24.8.2020 ukončena dne: 24.8.2020
Revidovaný objekt: Mateřská škola DUHA Trojdílná 1117/18 Praha 5- Košíře	
Předmět revize: je elektrická instalace zásuvkového okruhu pro připojení plynového kotle.	
Celkový posudek: <u>Elektrická instalace v uvedeném rozsahu je schopna bezpečného provozu.</u>	
Doporučený rok příští revize: 2021	
Razítko a podpis Revizního technika:  Petr JUNEK	Vypracování revizní zprávy dne: 31.8.2020
Tato zpráva o revizi má 3 stran	
Seznam příloh: 0	
Rozdělovník: 1x provozovatel 1x revizní technik	Revizní zprávu převzal dne: Jméno: Podpis:

Čís	Místnost, proud, obvod, popis zařízení druh vedení, prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1.	<p>Použití předpisů a normy ČSN. Vyhlaška ČÚBP 48/82, ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN EN 61140 ed.2, ČSN 331500/24, ČSN 332000-6/2007, ČSN 332000-5-51, ČSN332000-5-54, ČSN 332000-5-52, ČSN 332000-5-523, -4-473, ČSN 332130, 332180, 330165, 332312, 357107.1, ČSN EN 60439-1 a další související.</p> <p>Předložena dokumentace, vnější vlivy ČSN 332000-5-51 ed.3, ČSN 332000-4-41 ed.2. Dokumentace: PD MŠ Duha ze 4/2013, Ing. Vávra, Vrapická 716, Buštěhrad. Vnější vlivy dle PD MŠ Duha ze 4/2013, Ing. Vávra. Výchozí RZ ze dne 13.9.2013, Miroslav Švec, č.o. 6258/5/09/R-EZ-E2/A. Předložená RZ 30.8.2019, RT JUNEK 12138/5/16/R-EZ-E2/A</p>		
2.	<p>Ochrana před úrazem el. proudem. Podle ČSN 332000-4-41 ed.2-čl.411, ČSN EN 61140ed.2-čl.6.1 Je provedena ochrana: Živé části ochrana izolací - čl.412, příloha A/čl A.1, ČSN EN 31140 čl.5.1.1 ochrana krytím - čl.412, příloha A/čl A.2, ČSN EN 61140 čl.5.1.2 Neživé části, ochrana při poruše ochrana automatickým odpojením od zdroje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411, ČSN EN 61140 čl.5.2.5 ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.412, ČSN EN 61140 čl.5.2.1 ochraně pospojování ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.1.2, ČSN 332000-4-41 ed.2 ČSN EN 61140 čl.5.2.2 Doplňková ochrana proudovým chráničem ČSN 332000-4-41 čl.415.1 doplňujícím ochranným pospojováním ČSN332000-4-41ed.2 čl.415.2</p>		
3.	<p>Použití měřicího přístroje. C.A.6115 V.č. - 156747 GKH - výrobce Chauvin Arnoux Kalibrační list č.-7772/2018</p>		
4.	<p>Provedení elektroinstalace. Napojení 2x jednozásuvky z rozváděče RK EATON, IP30, výr.č.283048. Vývod pro napojení zásuvkového okruhu je</p>		
5.			