

Od: kraus.technik <kraus.technik@seznam.cz>
Odesláno: neděle 14. dubna 2024 20:58
Komu: Vít Řezáč
Předmět: Re: Žádost o souhlas s udržovacími pracemi

Dobrý den, pane inženýre,

souhlasíme s navrhovanou rekonstrukcí j.č. 291/9.

Souhlas udělen za těchto podmínek:

- "napojení kanalizace v komoře" - pouze se souhlasem vlastníka prostoru, před zakrytím napojení kanalizace prosíme o zajištění prohlídky a kontroly výborem SVJ.
- "ELEKRO - výměna přívodu elektro do bytu" - bude zvolena varianta "zasekat".
- "Odvětrání - průduch komína" - před zahájením prací bude provedena "fyzická kontrola o možnosti použití" zvoleného průduchu, využitý průduch bude zakreslen do pasportu komínů a předán výboru SVJ.
- Po výměně vstupních dveří, přívodu do bytu, demontáži plyn. potrubí atd. budou omítky, malby atd. uvedeny do původního stavu.
- Při rekonstrukci bude prováděn průběžný úklid spol. prostor atd.

"projekt ELEKTRO" nebyl v příloze - prosíme o zaslání.

Zítra, tj. pondělí 15.4. Vám zavolám, mám ještě pár dotazů k rekonstrukci.

Děkuji.

S pozdravem

za výbor SVJ

Pavel Kraus - předseda výboru

Společenství vlastníků jednotek Lidická 291, 292, Praha 5

Lidická 291/40

150 00 Praha 5

Tel. 607 747 211

----- Původní e-mail -----

Od: Vít Řezáč <rezac@boaprojekt.cz>

Komu: kraus.technik@seznam.cz

Datum: 9. 4. 2024 15:14:04

Předmět: Žádost o souhlas s udržovacími pracemi

Dobrý den Krausi,

prosím o formální odsouhlasení navrhované rekonstrukce bytu č.9. Jedná se formálně o udržovací práce.

V příloze zasílám stavební výkresy. V rámci úprav měníme povrchy v bytě, zřizujeme koupelnu s WC v bytě.

Ze společných konstrukcí:

1. Výměna dveří do chodby – otáčíme otvírání
2. výměna vstupních dveří do bytu
3. výměna přívodu NN (nový měděný 3 fázový přívod místo 1 fázového, uvažováno vedení v liště na chodbě z elektroměrového rozvaděče, lze po domluvě zasekat)
4. napojení na kanalizaci v komoře – již diskutováno, odsouhlaseno vlastníkem
5. využíváme pro odvětrání průduch komína, který je vyústěn v pokoji bytu

V případě dotazů jsem kdykoliv k dispozici.

Přeji hezký den,

Ing. Vít Řezáč

Boa projekt s.r.o.

Adresa kontaktní: U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

Adresa sídla: Na Hutmance 439/8, 158 00 Praha 5

T: +420 603 794388

E: rezac@boaprojekt.cz

IČ: 06934927 DIČ: CZ06934927