



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ OBYTNÉ MÍSTNOSTI



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ KUCHYŇ, KOUPELNA



SVÍTIDLA:

A–led svítidlo, IP20, přisazené, 18W

B–led svítidlo, IP20, vestavné, 22W

Legenda:

- Dvojnásobná zásuvka
- Dvoupólový vypínač
- El. vývod CYKY–J 5x2,5 pro varnou desku
- Střídavý vypínač
- Sériový přepínač střídavý
- Trojité zásuvka v 5–ti rámečku
- Vypínač
- Zásuvka
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Svítidlo
- Ventilátor s doběhem
- Domovní telefon
- Rozvaděč
- Požární hlásič
- CYKY 3x1,5
- CYKY–J 3(5)x2,5
- slaboproudé rozvody

Kabelové rozvody budou vedeny v podlahách a ve stěnách pod omítkou.

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Ing.David Kopeček	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček	Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.: 603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	
Investor:	Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22	Datum:	06/2024
Stavba:	Rekonstrukce bytových jednotek MČ Lidická 406/41, 15000 Praha 5 b.j.č. 6	Č. zakázky:	24–11
Místo:	Lidická 406/41, 15000 Praha 5	Stupeň PD:	DSP
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE	Formát:	2xA4
		Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.4.4.EL.2