


## LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA JSOU ČLÁNKOVÁ LITINOVÁ, MÍSTNĚ OCELOVÁ DESKOVÁ
- U OTOPNÝCH TĚLES BUDE PROVEDENO PŘENASTAVENÍ SPODNÍCH VENTILŮ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC S OHLEDEM NA ZMĚNU PRŮTOKU PO ZATEPLENÍ OBJEKTU
- ROZVODY TOPNÉ VODY JSOU OCELOVÉ S NÁTĚREM

		ČÁST DOKUMENTACE	
		VYTÁPĚNÍ	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	MR-731
ZODP. PROJEKTANT	AKCE Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 Kroupova 2775/2, Praha 5 - Smíchov		
ING. MRŇÁK			
VYPRACOVAL	INVESTOR MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5		
ING. MRŇÁK			
KONTROLOVAL	<b>PŮDORYS 1.NP</b>		ČÍSLO VÝKRESU
	DATUM	12/2015	MĚŘÍTKO 1 : 50
	STUPEŇ	DPS	FORMÁT 8x A4
			<b>03</b>