

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

"Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 12. 04. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Chtěla bych Vás požádat o dodatečnou informaci k VŘ: Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775, a to:

Ve VV 01 Pol Zateplení, položka č. 26 - Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.160 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m² – domníváme se, že je v položce chybně uvedena specifikace omítkoviny. Mozaiková omítka se používá na soklovou část budov. Zde však výměra 637,28 m² odpovídá celé ploše budovy kromě soklové části. V projektu je uvedeno, že omítka pláště budovy má být probarvená silikonová omítka. Prosíme o vyjasnění položky a její případnou opravu ve VV.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že ve výkazu výměr (přesněji v položce č. 26) došlo skutečně k nepřesnému zadání. Jedná se o povrchovou úpravu silikonovou omítkou.

Proto městská část Praha 5, jako zadavatel této veřejné zakázky společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace poskytuje účastníkům i upravený výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** do 27. 04. 2017, 10:00 hod., **adresa podání beze změny.**

Otevírání obálek proběhne tentýž den, tedy 27. 04. 2017, 10:15 hod., na adrese Městská část Praha 5, Štefanikova 263/13, 246/15, 150 00 Praha 5 – místnost 614 (6. patro).

Příloha č. 1: Upravený výkaz výměr

V Praze dne 13. 04. 2017
