



POZNÁMKY

PROSTUPY

POZN. 01 – PROSTUP VEDENÍ CHLADIVA (PŘÍVOD / ZPÁTEČKA) OBYVOVOU STĚNOU TL. 1000 A 600mm VEDENO VŽDY MIN. 50mm POD ÚROVNI PARAPETU OKNA Ømax.150mm
01a DITTO POD STROPEM MIMO VĚNEC

POZN. 02 – PROSTUP VEDENÍ CHLADIVA (PŘÍVOD / ZPÁTEČKA) + KONDENZÁTU VNITŘNÍ NOSNOU STĚNOU TL. 900 A 500mm VEDENO VŽDY MIMO PŘEKLAD A VĚNEC – NAD ÚROVNI PODHLEDU CHODBY Ømax.150mm

POZN. 03 – PROSTUP VEDENÍ CHLADIVA + KONDENZÁTU (PŘÍVOD / ZPÁTEČKA) VNITŘNÍ MENOSNOU STĚNOU TL. 100 A 150mm VEDENO VŽDY MIMO PŘEKLAD – NAD ÚROVNI PODHLEDU CHODBY Ømax.150mm

OSAZENÍ JEDNOTEK CHLAZENÍ

VNITŘNÍ NASTĚNNÉ JEDNOTKY
ZAVĚŠENO DLE PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY NA VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY

POZN. 10 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ MIN. 600mm NAD ÚROVNI HH VNĚJŠÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU DVORA. OSAZENO NA KONZOLÁCH A PŘEFA ZÁKLADOVÉ DESCE DLE PROVÁDĚČIHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

POZN. 11 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ NA FASÁDU KE STÁVAJÍCÍM JEDNOTKÁM OSAZENO NA KONZOLÁCH DLE PROVÁDĚČIHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

POZN. 20 – ZAKRYTÍ VNĚJŠÍHO VEDENÍ CHLADIVA PO FASÁDĚ – PROVEDENO OPLECHOVANÝM KASTUKEM – KOPÍ STÁVAJÍCÍHO NA FASÁDĚ ŠTEFÁNIKOVA 246/15, DLE VÝSTUPNÍHO PROSTUPU MOHOU BÝT DOPLNĚNY U VODOROVNÉ NAPUJOVACÍ LÍSTY

SDK

POZN. A – NOVÉ KAZETOVÉ SDK PODHLEDY MIN. SVĚTLOST CHODEB 2,40m. VEŠKERA ČIDLA A OSVĚTLENÍ PŘEMÍSTĚNA

POZN. B – NOVÉ SDK ZAKRYTÍ VNĚJŠÍHO VEDENÍ CHLADIVA NEBO KONDENZÁTU
Bc – DITTO – NÁPOJENÍ POD VĚNEC

POZN. C – NOVÉ SDK ZAKRYTÍ VNĚJŠÍHO VODOROVNÝCH VEDENÍ CHLADIVA A KONDENZÁTU

LEGENDA KONSTRUKCÍ

ŠTEFÁNIKOVA 236/13
OBJEKT ZDĚNÝ Z CIEHL PLNÝCH PÁLENÝCH NAD. 1.NP V DOTYČNÉ ČÁSTI STROPY KLENUTÉ. V OSTATNÍCH DOTYČNÝCH PATRECH NEZJŠŤENO.

ŠTEFÁNIKOVA 246/15
OBJEKT ZDĚNÝ Z CIEHL PLNÝCH PÁLENÝCH STROPY ŽEL.BET.

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÝ STROPNÍ PODHLED SÁDROKARTONOVÝ RASTROVÝ VČETNĚ OSAZENÍ SYSTÉMOVÝCH SVÍTIDEL A PŘESUNUTÍ STÁVAJÍCÍCH ČIDEL

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	Ved.ateliéru
	ing. R. Jakoubek	ing. J. Jakoubek	
Investor:	Městská část Praha 5, 14.Jilina 1381/4, Praha 5, 150 22		
Místo stavby:	ŠTEFÁNIKOVA 13, 15 PRAHA - SMÍCHOV		
Akce:	CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ŠTEFÁNIKOVA 13, 15 PRAHA - SMÍCHOV		
Objekt:	ŠTEFÁNIKOVA 13, 15		
Obsah:	PŮDORYS 1.PATRA (1.NP)		
Stupeň dok.	POVOLENÍ STAVBY		
Datum	10/2024		
Formát	A2		
Měřítko	1:75		
Číslo přílohy	D1121.02		