POZN. 10 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ MIN. 600mm NAD ÚROVEŇ HH VNĚJŠÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU DVORA. OSAZENO NA KONZOLÍCH DLE PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

POZN. 20 – ZAKRYTOVÁNÍ SVISLÉHO VEDENÍ CHLADIVA PO FASÁDĚ – PROVEDENO OPLECHOVANÝM KASTLÍKEM

REVIZE 052

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	Ved.ateliéru
	ing. R. Jakoubek	Ing. J. Jakoubek	
Investor:	Městská část Praha 5, 14.října 1381/4, Praha 5, 150 22		
Místo stavby:	ŠTEFÁNIKOVA 21 PRAHA - SMÍCHOV		

Akce: **CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ**
ŠTEFÁNIKOVA 21
PRAHA - SMÍCHOV

Objekt: C SITUAČNÍ VÝKRESY

Obsah: Katastrální situační výkres

KGM TRADE J&C DIPOS spol. s r.o.

Stupeň dok.	POVOLENÍ STAVBY
Datum	10/2024
Formát	A3
Měřítko	1:750
Číslo přílohy	C.2