



POZN. 10 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ MIN. 600mm NAD ÚROVEŇ HH VNĚJŠÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU DVORA. OSAZENO NA KONZOLÍCH DLE PROVÁDĚČIHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

POZN. 20 – ZAKRYTÍ SVISLÉHO VEDENÍ CHLADIVA PO FASÁDĚ – PROVEDENO OPLECHOVANÝM KASTLÍKEM

REVIZE 052

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	Ved.ateliéru	<div><div>KGMTRADE</div><div> <b>DIPOS</b> spol. s r.o.</div></div>	
	ing. R. Jakoubek	Ing. J. Jakoubek			
Investor:	Městská část Praha 5, 14.října 1381/4, Praha 5, 150 22				
Místo stavby:	ŠTEFÁNIKOVA 21 PRAHA - SMÍCHOV				
Akce:	<div>CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ</div> <div>ŠTEFÁNIKOVA 21</div> <div>PRAHA - SMÍCHOV</div>			Stupeň dok.	POVOLENÍ STAVBY
Objekt: C				Datum	10/2024
				Formát	A3
				Měřítko	1:500
Obsah:	koordinační situační výkres			Číslo přílohy	C.3