



Legenda

Refnet

Potrubí chladiva přívod

Potrubí chladiva zpátečka

Vnitřní chladicí nástěnná jednotka

Venkovní jednotka

Čerpadlo kondenzátu

Kondenzát

Hadička pro kondenzát

POZNÁMKY

PROSTUPY

POZN. 01 – PROSTUP VEDENÍ CHLADIVA (PŘÍVOD / ZPÁTEČKA) OBVODOVOU STĚNOU TL. 1000 A 600mm
VEDENO VŽDY MIN 300mm POD ÚROVNÍ PARAPETU OKNA Ømax.150mm
01a DTTO POD STROPEM MIMO VĚNEC

POZN. 02 – PROSTUP VEDENÍ CHLADIVA (PŘÍVOD / ZPÁTEČKA) + KONDENZÁTU VNITŘNÍ NOSNOU STĚNOU TL. 900 A 500mm VEDENO VŽDY MIMO PŘEKLAD A VĚNEC – NAD ÚROVNÍ PODHLEDU CHODBY Ømax.150mm

POZN. 03 – PROSTUP VEDENÍ CHLADIVA + KONDENZÁTU (PŘÍVOD / ZPÁTEČKA) VNITŘNÍ NENOSNOU STĚNOU TL. 100 A 150mm VEDENO VŽDY MIMO PŘEKLAD – NAD ÚROVNÍ PODHLEDU CHODBY Ømax.150mm

OSAZENÍ JEDNOTEK CHLAZENÍ

VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
ZAVĚŠENO DLE PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY NA VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY

POZN. 10 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ MIN. 600mm NAD ÚROVEŇ HH VNĚJŠÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU DVORA. OSAZENO NA KONZOLÍCH A PREFA ZÁKLADOVÉ DESCE DLE PROVÁDĚČÍHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

POZN. 11 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ NA FASÁDU KE STÁVAJÍCÍM JEDNOTKÁM OSAZENO NA KONZOLÍCH DLE PROVÁDĚČÍHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

POZN. 20 – ZAKRYTÍ VNITŘNÍHO VEDENÍ CHLADIVA PO FASÁDĚ – PROVEDENO OPLECHOVANÝM KASTLÍKEM – KOPII STÁVAJÍCÍHO NA FASÁDĚ ŠTEFÁNIKOVA 246/15, DLE VYÚSTĚNÍ PROSTUPŮ MOHOU BÝT DOPLNĚNY U VODOROVNÉ NAPOJOVACÍ LIŠTY

SDK

POZN. A – NOVÉ KAZETOVÉ SDK PODHLEDY MIN. SVĚTLOST CHODEB 2,40m. VEŠKERÁ ČIDLA A OSVĚTLENÍ PŘEMÍSTĚNA

POZN. C – NOVÉ SDK ZAKRYTÍ VODOROVNÝCH VEDENÍ CHLADIVA A KONDENZÁTU

POZN. D – STÁVAJÍCÍ KAZETOVÉ SDK PODHLEDY ROZEBRÁNY. PO INSTALACI VEDENÍ ZNOVU OSAZENY VEŠKERÁ ČIDLA A OSVĚTLENÍ ZACHOVÁNA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÝ STROPNÍ PODHLED SÁDROKARTONOVÝ RASTROVÝ
VČETNĚ OSAZENÍ SYSTÉMOVÝCH SVÍTEL A PŘESUNUTÍ STÁVAJÍCÍCH ČIDEL

REVIZE 055

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	Ved.ateliéru		
	ing. R. Jakoubek	Ing. J. Jakoubek			
Investor:	Městská část Praha 5, 14.října 1381/4, Praha 5, 150 22				
Místo stavby:	ŠTEFÁNIKOVA 21 PRAHA - SMÍCHOV				
Akce: CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ŠTEFÁNIKOVA 21 PRAHA - SMÍCHOV				Stupeň dok.	POVOLENÍ STAVBY
				Datum	10/2024
				Formát	A3
				Měřítko	1:75
Objekt:	ŠTEFÁNIKOVA 21			Číslo přílohy	D1121.02
Obsah:	PŮDORYS 4.NP ZASEDACÍ MÍSTNOST				