



LEGENDA

- Prívodní potrubí
- Odvodní potrubí
- Prívod vzduchu
- Odvod vzduchu
- Prívodní anemostat
- Odvodní anemostat
- Výfuková hlavice
- Tlumič hluku
- Stoupačky
- Směr proudění
- Uzavírací klapka
- Textilní výústka
- Prívodní šterbinová výústka
- Odvodní šterbinová výústka
- Prívodní talířový ventil
- Odvodní talířový ventil
- Ventilátor
- Požární stěnový uzávěr
- Protipožární klapka
- Protipožární izolace
- Hranice požárního úseku
- Množství prívodního a odvodního vzduchu

Značení izolací / marking of insulation:  
Bez izolace / no insulation - 0  
Požární izolace / fire insulation - P038  
P1 (požární izolace / fire insulation)  
• 30 (požární odolnost / fire resistance 30min)  
• A - požární odolnost / fire resistance  
• B - požární odolnost / fire resistance  
Tepelná izolace / thermal insulation - T140  
T1 (minerální vata / mineral wool)  
• 40 (tloušťka / thickness) 40mm  
Parotěsná izolace / thermal insulation with vapor barrier - HM19  
• HM1 (kaučuková lepená izolace / amalfex)  
• 19 (tloušťka / thickness) 19mm

2.NP - TABULKA MÍSTNOSTÍ			
číslo	název	plocha m²	podlaha
2.01	HALA	58.10	VINYL
2.02	TŘÍDA 3	70.45	VINYL
2.03	TŘÍDA 4	62.16	VINYL
2.04	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	4.97	DLAŽBA
2.05	WC CHLAPCI	7.91	DLAŽBA
2.06	WC UČITELÉ	3.76	DLAŽBA
2.07	ÚKLID	1.38	DLAŽBA
2.08	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	4.90	DLAŽBA
2.09	WC DÍVKY	8.74	DLAŽBA
2.10	SKLAD - učitelé TV	23.55	VINYL
2.11	CHODBA / ŠATNA	24.09	VINYL
2.12	TECHNOLOGIE - ROZVODNA SLABOPROUDU	12.35	BETON
2.13	SPOJOVACÍ CHODBA TĚLOCVIČNA	41.49	VINYL
2.14	GALERIE	33.94	VINYL
2.15	POSILOVNA	115.05	VINYL
2.16	ŠATNA UČITELÉ	6.19	VINYL
2.17	WC / SPRCHA UČITELÉ	6.92	DLAŽBA

REVIZE		
číslo	datum	popis revize
00	08/2023	vydání hrubopisu pro podání na DOSS

±0.000 = 225.00 m.n.m. Batl po vyrovnání

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	AUTOR:	PROJEKTANT ČÁSTI:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. Martin Šmíd	Ing. arch. Tereza Březová Ing. arch. Jakub Havlas Mgr. akad. arch. Pavel Joba	Petr Bůžara Ing. Martin Kejmar	Alister M architektní s.r.o. Mariátská 1/20 169 00 Praha 6 info@alisterm.cz
INVESTOR:	Městská část Praha 5, nám. 14 října 4, 150 22, Praha 5	SOD:	PARE:
STAVBA:	Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Pod Žvahovem 463, 150 00 Praha 5-Hlubočepy	POČET PARE:	0-6
ČÁST:	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA	STUPEŇ:	DUP
ČÍSLO REVIZE:	00	DATUM:	08/2023
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP	PRÍLOHA ČÍSLO:	D.1.4.2-102