



**Značení izolací / marking of insulation:**

Bez izolace / no insulation – QNo

**Požární izolace / fire insulation – P30B**

- P1 (požární izolace / fire insulation)
- 30 (požární odolnost / fire resistance 30min)
- A – jednorázová ochrana / one side protection
- B – obousměrná ochrana / both side protection


**Teplotní izolace / thermal insulation – T40**



- T1 (tepelná vodivost / thermal conductivity)
- 40 (tloušťka / thickness) 40mm

**Parotní izolace / thermal insulation with vapor barrier –M191**

- ARW (kaučuková lepená izolace / armolux)
- 19 (tloušťka / thickness) 19mm

| REVIZE |         |                                     |
|--------|---------|-------------------------------------|
| číslo  | datum   | popis revize                        |
| 00     | 08/2023 | vydání hrubopisu pro podání na DOSS |
|        |         |                                     |
|        |         |                                     |
|        |         |                                     |

$\pm 0.000 = 225,00$  m.n.m. Balt po vyrovnání 

|   |  |        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|--------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  |  | AUTOR: |  | PROJEKTANT ČÁSTI:   |  |  |  | GENERALNÍ PROJEKTANT:<br>Atelier M architekci s.r.o.<br>Markétka 9/28<br>169 00 Praha 6<br>info@atelierm.cz |  |  |  |
| Ing. arch. Tereza Březová<br>Ing. arch. Jakub Havlas<br>Mgr. akad. arch. Pavel Joka |  |        |  | Valbek spol. s r.o.<br>středisko Praha<br>V ústředí 2300/75<br>100 10 Praha 10                                      |  |   |  |   |  |   |  |
| INVESTOR:   |  |        |  | Městská část Praha 5, nám. 14 října 4, 150 22, Praha 5  |  |   |  |   |  |   |  |
| STAVBA:   |  |        |  | Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem,<br>Pod Žvahovem 463, 150 00 Praha 5-Hlubočepy |  |   |  |   |  |   |  |
| ČÁST:   |  |        |  | STAVEBNÍ OBJEKT:  |  |   |  | SOU: 0035/0/GPPH/22 ze dne 12.10.2022<br>POČET PÁRE: 0-5<br>STUPEŇ: DUSP                                    |  | PÁŘE:   |  |
| D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA   |  |        |  | SO 01 - BUDOVA TĚLOCVIČNY   |  |   |  | DATUM: 08/2023  |  | PŘÍLOHA ČÍSLO:  |  |
| ČÍSLO REVIZE: 00  |  |        |  | VÝKRES:   |  |   |  | MĚŘÍTKO: 1:100  |  | D.1.4.2-103   |  |
|   |  |        |  | PŮDORYS PODKROVÍ  |  |   |  |   |  |   |  |