



- LEGENDA**
- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| — Přírodní potrubí | ↗ Uzavírací klapka |
| - - - Odvodní potrubí | ☒ Textilní vyústka |
| ← Přívod vzduchu | ☒ Přívodní štěrbinová vyústka |
| → Odvod vzduchu | ☒ Odvodní štěrbinová vyústka |
| ☒ Přívodní anemostat | ☒ Přívodní talířový ventil |
| ☒ Odvodní anemostat | ☒ Odvodní talířový ventil |
| ☒ Výfuková hlavice | ☒ Ventilátor |
| ☒ Tlumič hluku | ☒ Požární stěnový uzávěr |
| ☒ Stoupačky | ☒ Protipožární klapka |
| ↗ Směr proudění | ☒ Protipožární izolace |
| | ☒ Hranice požárního úseku |
| | ☒ Množství přírodního a odvodního vzduchu |

Značení izolací / marking of insulation:
Bez izolace / no insulation - 000
Protipožární izolace / fire insulation - PIZB
• P1 (požární izolace / fire insulation)
• 30 (požární odolnost / fire resistance 30min)
• A - jednostranná ochrana / one side protection
• B - dvoustranná ochrana / both side protection
Teplotní izolace / thermal insulation - TIH
• T1 (minerální vlna / mineral wool)
• 40 (houžliva / thickness) 40mm
Parotěsné izolace / thermal insulation with vapor barrier - HVB19
• HVM (kaučuková lepená izolace / armdifol)
• 19 (houžliva / thickness) 19mm

REVIZE		
číslo	datum	popis revize
00	08/2023	vydání hrubopisu pro podání na DOSS

±0.000 = 225,00 m.n.m. Balt po vyrovnání

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Šmíd		AUTOR: Ing. arch. Tereza Březinská Ing. arch. Jakub Havlas Mgr. akad. arch. Pavel Joba	PROJEKTANT ČÁSTI: Valbek, spol. s r.o. středisko Praha Petr Bůžara Ing. Martin Kejmar	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier M1 architekti s.r.o. Mariátská 1/20 169 00 Praha 6 info@atelierm1.cz
INVESTOR: Městská část Praha 5, nám. 14 října 4, 150 22, Praha 5		SOD: 0035/10/OPH/22 ze dne 12.10.2022		PARE: 0-6
STAVBA: Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Pod Žvahovem 463, 150 00 Praha 5-Hlubočepy		POČET PARE: 0-6		STUPĚŇ: DUSP
ČÁST: D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - BUDOVA TĚLOCVIČNY		DATUM: 08/2023
ČÍSLO REVIZE: 00		VÝKRES: PŮDORYS PODKROVÍ		MĚŘITKO: 1:100

D.1.4.2-103