



- LEGENDA**
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| — Přívodní potrubí        | Uzavírací klapka                        |
| - - - - - Odvodní potrubí | Textilní vyústka                        |
| ← Přívod vzduchu          | Přívodní štěrbínová vyústka             |
| → Odvod vzduchu           | Odvodní štěrbínová vyústka              |
| □ Přívodní anemostat      | Přívodní talířový ventil                |
| □ Odvodní anemostat       | Odvodní talířový ventil                 |
| ⊙ Výfuková hlavice        | Ventilátor                              |
| ⊗ Tlumič hluku            | Požární stěnový uzávěr                  |
| □ Stoupačky               | Protipožární klapka                     |
| ~ Směr proudění           | Protipožární izolace                    |
|                           | Hranice požárního úseku                 |
|                           | Množství přívodního a odvodního vzduchu |

**Značení izolací / marking of insulation:**  
Bez izolace / no insulation — 000  
**Požární izolace / fire insulation — FIDB**  
• FI (požární izolace / fire insulation)  
• 30 (požární odolnost / fire resistance 30min)  
• A — jednostranná ochrana / one side protection  
• B — dvoustranná ochrana / both side protection  
**Teplotní izolace / thermal insulation — TIH**  
• T1 (minerální vata / mineral wool)  
• 40 (houšťka / thickness) 40mm  
**Parotní izolace / thermal insulation with vapor barrier —H2B19**  
• ARM (kaučuková lepená izolace / armolite)  
• 19 (houšťka / thickness) 19mm

REVIZE		
číslo	datum	popis revize
00	08/2023	vydání hrubopisu pro podání na DOSS
±0.000 = 225,00 m.n.m. Balt po vyrovnání		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		AUTOR:
Ing. Martin Šmíd		Ing. arch. Tereza Březová Ing. arch. Jakub Havlas Mgr. akad. arch. Pavel Joba
PROJEKTANT ČÁSTI:		Valbek, spol. s r.o. středisko Praha Petr Bůžara Ing. Martin Kejnar
INVESTOR:		Městská část Praha 5, nám. 14 října 4, 150 22, Praha 5
STAVBA:		Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Pod Žvahovem 463, 150 00 Praha 5-Hlubočepy
ČÁST:		D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA
ČÍSLO REVIZE:		00
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - BUDOVA TĚLOCVIČNY
VÝKRES:		PŮDORYS STŘECHY
SOD:		0035/10/OPH/22 ze dne 12.10.2022
POČET PÁŘE:		0-6
STUPEŇ:		DUSP
DATUM:		08/2023
MĚŘITKO:		1:100
PÁŘE:		
PŘÍLOHA ČÍSLO:		D.1.4.2-104