



TECHNOLOGIE SUTERÉN			
číslo	název	osvětlení [lx]	vnější vlivy
-1.01	SCHODIŠTĚ A VSTUP	100	BA2, BD3
-1.02	TECHNOLOGIE STROJOVNA	200	BA4, BC3
-1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	200	NORMÁLNÍ

REVIZE		
číslo	datum	popis revize
00	08/23	vydání hrubopisu
01	11/23	zpracování připomínek HZS
02	01/24	vydání čístopisu

LEGENDA SVÍTIDEL 1.PP

OZN.	KS	POPIS
D	6	EEL 1,2M, LED svítidlo interiérové, průběžná montáž, IP20, 23W, 3142lm, Ra80, 4000K
I	1	EEL 1,2M, LED svítidlo interiérové, průběžná montáž, IP20, 19W, 2701lm, Ra80, 4000K
J	2	DUSTER WB, LED svítidlo přisazené, průběžná montáž, IP65, 52W, 6520lm, Ra80, 4000K
HN	2	LENS-P TRICOLOR, kruhové LED svítidlo, D=500x110mm, IP44, 36W, 2520lm, Ra80, 4000K + nouzový modul s vlastní baterií, autonomnost 1 hod.
N2	3	Nouzové svítidlo přisazené, optika plocha, 5W, 300lm, autonomnost 1 hod.
NE	1	LED nouzové svítidlo přisazené, s piktogramem, 3W, vlastní baterie, autonomnost 1 hod.

Pozn.:

- ELEKTROINSTALACE NAPÁJENA Z ROZVÁDĚČE RH
- VÝŠKA ZÁSUVK UVEDENA NA STŘED PŘÍSTROJE

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3/N/PE AC 400/230V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN, ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

LEGENDA:

- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM 16A, 250V, IP54
- SPÍNAČ ř.1, 10A/230V, IP54, PŘISAZENÁ MONTÁŽ
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 360 STUPŇŮ, INTERIEROVÉ
- NAPÁJECÍ BOD 230V, 400V - URČENÍ DLE POPISU
- NAPÁJECÍ BOD VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ, x.x = OZNAČENÍ NA VÝKRESU VZT
- OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE, např. OBO 1801VDE, PŘIPOJIT FeZn D10
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

±0.000 = 225,00 m.n.m. Balt po vyrovnání

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Mgr. akad. arch. Pavel Joba		AUTOR:  Ing. arch. Tereza Březová Ing. arch. Jakub Havlas Mgr. akad. arch. Pavel Joba		PROJEKTANT ČÁSTI:  Ing. Jaroslav Štekr		<div>Sipr projekce elektro</div>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 info@atelierm1.cz		<div>Atelier M1</div>	
INVESTOR:  Městská část Praha 5, nám. 14 října 4, 150 22, Praha 5						SOD: 0035/0/OPR/22 ze dne 12.10.2022		PARE:  0-6			
STAVBA:  Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Pod Žvahovem 463, 150 00 Praha 5-Hlubočepy						POČET PARÉ:					
ČÁST:  D.1.4 SIL				STAVEBNÍ OBJEKT:  SO01 - budova tělocvičny		DATUM:  08/2023		PŘÍLOHA ČÍSLO:  D.1.4.4.2			
ČÍSLO REVIZE:  02		VÝKRES:  PŮDORYS SUTERÉN - ELEKTROINSTALACE				MĚŘÍTKO:  1:100					