



TECHNOLIE PODKROVÍ			
číslo	název	osvětlení [lx]	vnější vlivy
3.01	TECHNOLIE VZT	200	BA4, BC3

REVIZE		
číslo	datum	popis revize
00	08/23	vydání hrubopisu
01	11/23	zpracování připomínek HZS
02	01/24	vydání čístopisu

#### LEGENDA SVÍTIDEL 3.NP

OZN.	KS	POPIS
J	14	DUSTER WB, LED svítidlo přisazené, průběžná montáž, IP65, 52W, 6520lm, Ra80, 4000K
N2	6	Nouzové svítidlo přisazené, optika plocha, 5W, 300lm, vlastní baterie, autonomnost 1 hod.
NE	1	LED nouzové svítidlo přisazené, s piktogramem, 3W, vlastní baterie, autonomnost 1 hod.

#### LEGENDA:

- ZÁSUVKA JEDNOLÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM 16A, 250V, IP54
- NAPÁJECÍ BOD 230V, 400V - URČENÍ DLE POPISU
- NAPÁJECÍ BOD VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ, x.x = OZNAČENÍ NA VÝKRESU VZT
- OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE, např. OBO 1801VDE, PŘIPOJIT CYA25zž
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

#### Pozn.:

- ELEKTROINSTALACE NAPÁJENA Z ROZVÁDĚČE RH
- VÝŠKA ZÁSUVEK UVEDENA NA STŘED PŘÍSTROJE
- PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3/N/PE AC 400/230V/TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN, ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

±0.000 = 225,00 m.n.m. Balt po vyrovnání

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Mgr. akad. arch. Pavel Joba		AUTOR: Ing. arch. Tereza Březová Ing. arch. Jakub Havlas Mgr. akad. arch. Pavel Joba	PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Jaroslav Štekl	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 info@atelierm1.cz	
INVESTOR: Městská část Praha 5, nám. 14 října 4, 150 22, Praha 5		SOD: 0035/0/OPR/22 ze dne 12.10.2022		PARE: 0-6	
STAVBA: Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Pod Žvahovem 463, 150 00 Praha 5-Hlubočepy		POČET PARE: DUSP		PŘÍLOHA ČÍSLO: D.1.4.4.5	
ČÁST: D.1.4 SIL		STAVEBNÍ OBJEKT: SO01 - budova tělocvičny		DATUM: 08/2023	
ČÍSLO REVIZE: 02		VÝKRES: PŮDORYS PODKROVÍ - ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO: 1:100	