



## ZJIŠŤOVACÍ SONDY

**SONDA S1 STROPNÍ KONSTRUKCE V KORUNĚ PŘÍČKY**  
Příčka navazuje v místě stropní konstrukce na příčku v 3.NP.  
Příčka je průběžná a přenáší zatížení příček ve vyšších patrech.  
Stropy jsou s rákosáky. Vedle příčky jsou osazeny půláky.

**S2, S3 A S4 ZJIŠTĚNÍ POZICE KLEBNÉHO PASU V NADPRAŽÍ DVEŘÍ**  
Sonda 2:  
Potvrzena rámová zárubeň. Horní pás rámové zárubně tvoří překlad pro dveřní zárubeň

Sonda 3 a 4:  
Překlady nad otvory jsou tvořeny klenebními pasy z cihel plných pálených.

<b>SONDA S5 SKLADBA PODLAHY</b>	
Lino	2 mm
Dřevěná deska	20 mm
Lino	2 mm
Vlasy	20 mm
Betonová mazanina	40 mm
Násyp	140 mm
celkem	224 mm
Klenba	

## TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	Podlaha
1.01	PŘEDSÍŇ	8.45	PVC
1.02	POKOJ	15.26	PARKETY
1.03	PŘEDSÍŇ	4.63	KERAM. DLAŽBA
1.04	Kuchyňský kout	5.52	KERAM. DLAŽBA
1.05	KOUPELNA	5.00	KERAM. DLAŽBA
1.06	POKOJ	15.34	PARKETY
1.07	POKOJ	29.88	PARKETY
CELKEM		84.06	

## SONDA S6 SKLADBA PODLAHY + ULOŽENÍ PŘÍČKY

Příčka je založena na klenebném stropě 1.NP	
Skladba:	
Dlažba+lepidlo	10 mm
Betonová mazanina	50 mm
Násyp	190 mm
Celkem	250 mm
Klenba	

## SONDA S7 ZJIŠTĚNÍ POZICE KOMINOVÉHO TĚLESA

V oblasti příčky se nenachází žádné komínové těleso. Na straně příčky, kde je stávající kuchyňka se nachází zazděná nika o půdorysném rozměru 500x600 mm. Zazdění je provedeno z obou stran, pomocí cihel plných pálených tl. 150 mm omítnutých na stranách místností omítkou tl. 20 mm

ZHOTOVITEL: **Boa projekt s.r.o.**  
Na Hutěmance 439/8, Praha 5 - Jinonice  
IČ:06934927, tel: +420 603794388

ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč

ZHOTOVITEL ČÁSTI: **Boa projekt s.r.o.**  
Na Hutěmance 439/8, Praha 5 - Jinonice  
IČ:06934927, tel: +420 603794388

ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč

VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Mědílek

ČÁST DOKUMENTACE:

## STAVEBNÍ PRŮZKUM

NÁZEV ČÁSTI:

## STÁVAJÍCÍ STAV ZJIŠŤOVACÍ SONDY

AKCE: **Rekonstrukce bytové jednotky MČ**  
**Vítězná 531/13, 150 00 Praha 5**  
**b.j.č. 1**

INVESTOR: **Městská část Praha 5**  
**nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5**

ZAK.Č. 24 122 STUPEŇ PD: PARÉ:

DATUM: 15.10.2024 DSP

FORMÁT: 3x4 ČÍSLO ČÁSTI: G.1

MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 1