

Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
„Zhotovení PD a realizace rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště ZŠ Tyršova“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 18.12.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. V souvislosti s tímto tak zadavatel poskytuje účastníkům toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v popisu prací uvádí, že se požaduje obnova drenážního systému. Může zadavatel upřesnit, jakým způsobem obnovu drenážního systému zamýšlí? Zda se např. jedná o tlakové vyčištění stávajícího drenážního systému (tedy bez zásahu do asfaltových ploch) nebo např. o obnovu drenážního systému způsobem, kdy se asfaltová plocha v místě drenáží „rozřeže“, vyhloubí se nové drenážní rýhy vč. nové drenážní trubky, rýha se vysype kamenivem a v místě vyříznutých asfaltů se provede nová zpevněná vrstva? Pokud ano, může zadavatel poskytnout pro představu výkres rozsahu stávajícího drenážního systému? Případně popis, jak si zadavatel obnovu drenážního systému představuje?

Odpověď č. 1:

Zadavatel obnovu drenážního systému zamýšlí tlakovým vyčištěním bez zásahu do asfaltových ploch.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v popisu prací uvádí, že se v rámci rekonstrukce oplocení budou měnit výplně: „spodní - zvukově tlumící mantinely polypropylen“. Je tímto myšlen bílý PP mantinel, který se často používá na hokejbalová hřiště? Nebo tím, že zadavatel uvádí, že by měl mantinel plnit zvukově tlumící funkci, má zadavatel na mysli konkrétní výrobek odlišný od hokejbalového mantinelu? Pokud ano, prosíme o přesnější specifikaci, případně o referenční výrobek.

Současně prosíme o potvrzení, že stávající sloupky oplocení zůstávají a dojde pouze k jejich repasi (např. obroušení + nový nátěr)?

Odpověď č. 2:

Zadavatel uvádí, že by měl mantinel plnit zvukově tlumící funkci, PP mantinel je jednou z možností a potvrzuje, že stávající sloupky oplocení zůstávají a dojde pouze k jejich repasi (např. obroušení + nový nátěr).

S ohledem na povahu dotazu a odpovědi zadavatele se zadavatel rozhodl **neprodužovat lhůtu pro podání nabídek, která tak zůstává stanovena do 05.01.2026 do 10:00 hod.**

Praze dne *dle el. Podpisu*

Ilona Kechnerová - referentka oddělení zadávání veřejných zakázek