

Zadavatel:**Městská část Praha 5**

se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČO: 00063631

Veřejná zakázka**„ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 720/26 - oprava fasád objektu včetně výměny oken“****Systémové číslo VZ: P26V00000012****VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne **03.03.2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost o vysvětlení ZD č. 1 (ze dne 03.03.2026)**Dotaz č. 1.1 (citace)**

K mřížím v objektu jsme nenalezli žádné podrobnosti, prosíme o doplnění/upřesnění – foto/nákres, rozměry (nalezeny pouze v pohledech).

Odpověď na dotaz č. 1.1

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že mříže oken v 1. PP (fasáda A a B) budou zachovány. Tyto mříže se pouze zakrývají (viz pol. č. 110 výkazu výměr). To samé platí i pro zábradlí na terase.

Větrací mřížky budou také zachovány – v tomto případě budou větrací mřížky pouze ometeny, odmaštěny a natřeny (viz položky č. 113 – 119 výkazu výměr).

Mříže před okny v m. č. 101 a 101a (označené jako om) budou demontovány bez náhrady – v tomto případě se tak jedná pouze o demontáž.

Dotaz č. 1.2 (citace)

K polykarbonátovému zastřešení a stříškám jsme nenalezli žádné podrobnosti, prosíme o doplnění/upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 1.2

Zadavatel k dotazu uvádí, že v případě dřevěné pergoly umístěné v severovýchodním rohu dojde k demontáži polykarbonátových desek (viz pol. č. 150 výkazu výměr). Následně dojde

k novému zasklení pergoly (viz pol. č. 152 výkazu výměr), přičemž dřevěná konstrukce bude zachována původní.

Informace k výměně zasklení pergoly nad vstupem ze dvora jsou uvedeny v položce č. 150 výkazu výměr – opět platí, že konstrukce (v tomto případě ocelová) bude zachována původní.

V případě stříšky nad vstupem na terasu zadavatel uvádí, že v rámci prací bude realizováno typové provedení (viz položky č. 107 a 108 výkazu výměr).

S ohledem na povahu dotazů a odpovědí zadavatele se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak zůstává stanovena do 17.03.2026 do 10:00 hod.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Ing. Petr Topič
vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek MČ Praha 5