

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

VRATNÉ POTRUBÍ

DOT-VKM TT-HHHLLL — DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S HLADKOU ČELNÍ DESKOU S JEMNÝMI HORIZONTÁLNÍMI PROLISY A SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT
TT (OZNAČENÍ TYPU) - HHH (VÝŠKA TĚLESA V CM) LLL (DÉLKA TĚLESA V CM)

SOT-M KTTPHHHHLLLLM — DESIGNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SVISLE ORIENTOVANÝMI PROFILY A SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM
KTT (TYP DESIGNOVÉHO OTI P (PROVEDENÍ HHHH (VÝŠKA V MM) LLLL (DÉLKA V MM M (ZPŮSOB PŘIPOJENÍ)

TV15 (kvs-.., dPvs-.,Pa) — INTEGROVANÁ VENTILOVÁ VLOŽKA (BN NASTAVENÍ)

UV15 (--) — ROHOVÉ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S INTEGROVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU - Kvs=1,48 ON (BEZ NASTAVENÍ)

VV15 (kvs-.., dPvs-.,Pa) — ROHOVÁ RADIÁTOROVÁ PŘÍPOJOVACÍ GARNITURA PRO PŘÍPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES BEZ VENTILOVÉ VLOŽKY. SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM S ROZTEČÍ 50mm (TERMOSTATICKÝ VENTIL S RADIÁTOROVÝM PŘÍPOJENÍM - Kvs=0,67 ON (NASTAVENÍ)

POZNÁMKA:

- ROZVODY VYTÁPĚNÍ VEDENY V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH STAVBY. PŘÍVOD TOPNÉ VODY JE Z TECHNICKÉ MÍSTNOSTI VEDEN V PODHLEDU DO VEDLEJŠÍ BUDOVY.
- ROZVODY V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH ŘEŠENÉHO OBJEKTU JSOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU TL. 10mm PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.
- TEPLOTNÍ SPÁD SOUSTAVY VYTÁPĚNÍ OTOPNÝM TĚLESY JE 60/50 °C.
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA "DOT-VKM" JSOU PŘIPOJENA ROHOVÝM ŠROUBENÍM "UV15".
- DESIGNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO "SOT-M" JSOU PŘIPOJENA ROHOVOU RADIÁTOROVOU PŘÍPOJOVACÍ GARNITUROU "VV15".
- ZAREGULOVÁNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES JE PROVEDENO NA INTEGROVANÝCH VENTILOVÝCH VLOŽKÁCH.
- ZAREGULOVÁNÍ DESIGNOVÝCH OTOPNÉHO TĚLESA JE PROVEDENO NA TERMOSTATICKÉM VENTILU PŘIPOJOVACÍ ARMATURY.
- PRO MÍSTNOSTI 103, 105 A 106 BUDOU OTOPNÁ TĚLESA OPATŘENA TERMOSTATICKÝM HLAVICEMI SE ZABEZPEČENÍM PRO VEŘEJNÉ PROSTORY.

- ROZVOD POTRUBÍ PO VEDLEJŠÍ BUDOVĚ DO VÝMĚNÍKOVÉ STANICE BUDE VEDEN POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ Z POTRUBÍ C_{U} 35x1,5. POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO POTRUBNÍMI IZOLAČNÍMI POUZDRY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE VYZTUŽENÉ MŘÍŽKOU ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN TL. 30mm PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI KOMPENZÁTORY BUDE 14m.
- ROZVOD POTRUBÍ MEZI BUDOVAMI VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ BUDE IZOLOVÁNO POTRUBNÍM IZOLAČNÍM POUZDRY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE VYZTUŽENÉ MŘÍŽKOU ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN TL. 40mm PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE A OPLECHOVÁNO, CHRÁNĚNO TOPNÝM KABELEM.
- SCHÉMA ZAPOJENÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE UVEDENO NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE D.1.4.2.4
- SCHÉMA ZAPOJENÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI UVEDENO NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE D.1.4.2.5

- NA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDE NAPOJEN OHŘÍVAČ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY - VIZ PROJEKTOVÁ ČÁST D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA.

ZMĚNA	POPIS	DATUM
01		
02		
03		

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Halkova 17143, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: Městská část Praha 5
nám.14. října 4, 150 22 Praha 5

PD - MŠ a ZŠ Barrandov I.,
objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál

Ing. Hana Hlávo Praha	odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
MU / OU: Praha 5	odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Topol, PhD.
stupeň objektu: DSŘ	spolupracoval: Ing. Jan Topol, Ph.D.
datum: 10/2019	kontrolovał: Ing. Martin Fajks
měřítko/mě Dálc: 1:0 96	změna Dálc: 00
stupeň PD: DZS	měřítko: 1:50

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ROZVINUTÝ ŘEZ

D.1.4.2.3