



LEGENDA ČAR

- . — . — STUDENÁ VODA PITNÁ
- — . . — CIRKULACE TEPLÉ VODY
- . . — . . — TEPLÁ VODA

LEGENDA ZNAČEK

- E EXPANZNÍ NÁDOBA DD 33/10
- ARMATURA FLOWJET
- CIRKULAČNÍ ČERPADLO, 230 V, 10 BAR
- VODOMĚR DN25
- VENTIL UZAVÍRACÍ
- POJISTNÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 3 bar
- TERMOSTATICKÝ VENTIL TA-Therm, DN 15, NASTAVIT NA 40°C
- VENTIL ZPĚTNÝ
- REGULAČNÍ VENTIL STK, DN 15, NASTAVEN NA Kv= 0,2 m³/h
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- FILTR
- K ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 999 l, ZTRÁTA 135 W, VÝKON TOPNÉ JEDNOTKY 12 a 9 kW, TLAK 0,3 MPa

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: Městská část Praha 5
náměstí 14. října č. 4, 150 22 Praha 5

**PD - MŠ a ZŠ Barrandov I.,
objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy -
sociální zázemí pro sportovní areál**

■ kraj:
Hlavní město Praha

■ MÚ / OU:
Praha 5

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
10/2016

■ zakázkové číslo:
O 16 036

■ stupeň PD:
DZS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Jan Topič, PhD.

■ vypracoval:
Ing. Jan Topič, PhD.

■ kontroloval:
Ing. Martin Fejks

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
M 1:25

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ NA TEPLOU VODU **D.1.4.1.21**