



POZNÁMKY:  
- VÝŠKU NÁPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNO UPRAVIT PO SPECIFIKACI ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ INVESTOREM!  
- MATERIÁL POTRUBÍ VNITŘNÍHO ROZVODU VODY - PP-R  
- ROZVOD PITNÉ VODY BUDE OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. 10 MM  
- TERMOSTATICKÝ VENTIL DN20  
- VENTIL UZÁVÍRACÍ  
- ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 999 l, ZTRÁTA 135 W, VÝKON TOPNÉ JEDNOTKY 12 a 9 kW, TLAK 0,3 MPa  
- Č - CÍRKULAČNÍ ČERPADLO, 230 V, 10 BAR  
- VM - VODOMĚR

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ	POPIS
UM	UMYVADLO KERAMICKÉ, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE, 2X ROHOVÝ VENTIL DN 15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA UMYVADLOVÁ
P	PISOÁR, VTOKOVÁ ARMATURA S VNITŘNÍM ČIDLEM
V	VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ, 2 x ROHOVÝ VENTIL DN 15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, INSTALAČNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC, ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO PLASTOVÉ BÍLÉ
S	SPRCHOVÝ ŽLAB DO KOUTA, SPRCHOVÁ BATERIE S TERMOSTATICKÝM VENTILEM A ČASOVAČEM, NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÉ RAMÍNKO NAKLÁPĚCÍ

## LEGENDA ČAR

---	STUDENÁ VODA PITNÁ
-.-.-	CÍRKULACE TEPLÉ VODY
---	TEPLÁ VODA

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

	<b>ING. IVAN ŠÍR</b> PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914
--	--

Objednatel: Městská část Praha 5  
náměstí 14. října č. 4, 150 22 Praha 5

**PD - MŠ a ZŠ Barrandov I.,  
objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy -  
sociální zázemí pro sportovní areál**

■ kraj: Hlavní město Praha	■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
■ MÚ / OU: Praha 5	■ odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Topič, PhD.
■ stupeň utajení: bez utajení	■ vypracoval: Ing. Jan Topič, PhD.
■ datum: 10/2016	■ kontroloval: Ing. Martin Fejks
■ zakázkové číslo: O 16 036	■ změna číslo: 00
■ stupeň PD: DZS	■ měřítko: M 1:50

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  
VNITŘNÍ VODOVOD - IZOMETRIE

D.1.4.1.20