


LEGENDA  
MÍSTNOSTÍ

| OZNAČ. | NÁZEV              |
|--------|--------------------|
| 101    | CHODBA             |
| 102    | CHODBA             |
| 103    | SPRÁVCE            |
| 104    | SKLAD              |
| 105    | OŠETŘOVNA          |
| 106    | DELEGÁT            |
| 107    | WC CHLAPCI         |
| 108    | ŠATNA              |
| 109    | UMÝVÁRNA + WC      |
| 110    | UMÝVÁRNA + WC      |
| 111    | ŠATNA              |
| 112    | ŠATNA              |
| 113    | UMÝVÁRNA + WC      |
| 114    | UMÝVÁRNA + WC      |
| 115    | ŠATNA              |
| 116    | WC DÍVKY           |
| 117    | SPRCHA ÚDRŽBY      |
| 118    | TECHNICKÁ MÍSTNOST |
| 119    | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST  |
| 120    | WC MUŽI            |
| 121    | WC IMOBILNÍ        |
| 122    | WC ŽENY            |



Zapojení senzoru PS, svítidla PS a přepínače PS

Vysvětlivky

- |     |                                   |                             |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|
| RS1 | rozváděč                          | zásuvka se svodičem přepětí |
| ○   | vypínač                           | zás. jednotás.1f.           |
| ○   | přepínač sériový                  | zás. jednotás.1f.           |
| ○   | přepínač střídací                 | ventilátor                  |
| ⊠   | tlačítko invalidní v=150 a v=1200 | doplňující pospojování      |
| z   | zvonek                            | svítidlo - E27              |
| ○   | svítidlo LED - 1500 lm            | svítidlo LED                |
| ○   | svítidlo LED - 2000 lm            | el.bojler                   |
| ○   | svítidlo LED - 3000 lm            | trafo                       |
| PS1 | pohybový senzor                   | časové relé                 |
| ○   | ventilátor                        | svítidlo T5 - IP54          |

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V  
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud. chráničem

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 03    |       |       |
| 02    |       |       |
| 01    |       |       |
| ZMĚNA | POPIS | DATUM |

**ING. IVAN ŠÍR**  
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: Městská část Praha 5  
náměstí 14. října č. 4, 150 22 Praha 5

**PD - MŠ a ZŠ Barrandov I.,  
objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy -  
sociální zázemí pro sportovní areál**

■ kraj: Hlavní město Praha  
■ MÚ / OU: Praha 5  
■ stupeň utajení: bez utajení  
■ datum: 12/2016  
■ zákazové číslo: O 16 036  
■ stupeň PD: DZS

■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír  
■ odpovědný projektant objektu: Vlastislav Vlach  
■ vypracoval: Richard Kašpar  
■ kontroloval: Ing. Martin Fejks  
■ změna číslo: 00  
■ měřítko: 1:50

D. Dokumentace objektů  
ELEKTROINSTALACE

D.1.4.4.2