POHLED JIHOVÝCHODNÍ 1:100



POHLED SEVEROZÁPADNÍ 1:100



PŮDORYS 2.NP NOVÝ STAV - VÝŘEZ 1:50



PŮDORYS 1.NP NOVÝ STAV - VÝŘEZ 1:50



LEGENDA DISPOZICE:

- STROPNÍ SVĚTLA
- STROPNÍ SVĚTLA
- EL. VEDENÍ U STROPU
- VEDENÍ TZB U STROPU

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 100mm (SOKL), 160mm (FASÁDA), 300mm (STŘECHA) - POLYSTYREN

OZNAČOVÁNÍ PROSTUPŮ A DRÁŽEK :

VZDUCHOTECHNIKA — VZT

POZNÁMKY K PROSTUPŮM :

Drobné otvory a drážky v obvodovém zdivu a nenosných stěnách nevykazujeme
(např. elektroinstalace, napojení kondenzátu na kanalizaci ap...).
Otvory a drážky v příčkách a nenosných stěnách nevykazujeme, pokud nemají vliv
na nosnost konstrukce.
Svislé výšky jsou vztaženy k čisté podlaze daného podlaží.
Definitivní koordinace prostupů bude provedena s konkrétními dodavateli před zahájením prací.
Kruhové prostupy budou prováděny jádrovým vrtáním.
Před zahájením bouracích prací budou vyhledány všechny inženýrské sítě a kolizní z nich
budou uzavřeny či odpojeny, následně dle potřeby upraveny.
Pro správný vizuální dojem výústek VZT budou navrhovány VZT přizpůsobeny stavebním
otvorům a jejich zakotvování tak hranu oken aby tento detail byl vhodě stejný.
Pozn. 1 - výbourání stávajících dveří 800x1970mm a osazení dveří nových s akustickým útlumem
34 dB, kovovou barevnou zárubní s těsněním, křídlo s padacím prahem plné bílé, kování kartáčovaná
nerez, klika, klika, vložka cylindrická, včetně zednického zapálění a výmalby dotčené stěny
Pozn. 2 - 2x nový větrací prvek s akustickým útlumem 32 dB, otvor vyhoven jádrovým vrtáním,
průměr 125mm, z obou stran plastová krytka, včetně zednického zapálění a výmalby, poloha dle
konkrétní situace na místě, 1x min. 300mm nad podlahou, 1x nad úrovní dveří
Pozn. 3 - 2x překlad L60x5 délky 1100 opatřený základovou barvou, vložený do drážky,
včetně zednického zapálění, včetně přeštukování, přepětění a interiérového obtratelného
nátěru v barvě původního v ploše dotčené stěny - provedení viz statická část PD
Pozn. 4 - 2x překlad L50x5 délky 700 opatřený základovou barvou, vložený do drážky,
včetně zednického zapálění, včetně přeštukování, přepětění a interiérového obtratelného
nátěru v barvě původního v ploše dotčené stěny - provedení viz statická část PD

LEGENDA K REALIZACI VZT:

- **PODHLED Z SDK TL. 12,5MM** — snížený podhled, ve vlhkých provozech vodotěsný, napojení na jiný materiál pomocí dělicí pásky a dvoukřídlí, nikoliv akryl, 40mm minerální vlny jako akust. izolace a pož. odolnost EI 30
- **BOK PODHLEDU Z SDK** — v místě změny výškové úrovně podhledu ve výšce rozdílu navazujících ploch, stejné parametry jako podhled
- **PROSTUP STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ** — půdorysný obrys, konvence značení: šířka x výška
- +2600 — **SVĚTLÁ VÝŠKA V MM** — k podhledu či stropu, relativní kóta k podlaze v dané místnosti

POZNÁMKY K SDK OPLÁŠTĚNÍ

Před realizací bude zajištěna koordinace provedení opláštění s komletací elektro
a ostatních profesí.

SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ AMBIT	ČÁST DOKUMENTACE		
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	MR-731-PPS	
ODPP. PROJEKTANT: ING. MIŇÁK	AKCE	Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Lohnického 851, Praha 5 - Hlubočepy	
VYPRACOVAL: ING. R. MIŇÁK	INVESTOR	MČ PRAHA 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5	
KONTROLOVAL:	Nový stav - prostupy k VZT		ČÍSLO VÝKRESU: 06a
	DATUM 09/16	MĚŘÍTKO 1:50, 1:100	
	STUPEŇ DPS	FORMÁT 8x A4	