

**Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek**

Název veřejné zakázky: "***Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Lohninského 851***"

Dotaz dodavatele:

V technické zprávě se píše, že v oknech u tříd budou instalovány větrací štěrby. V rozpočtu jsme položku, která by toto zohledňovala nenašli. Žádáme objednatele, aby upřesnil počet, typ a technické řešení, aby mohl uchazeč tuto dodávku ocenit.

Vysvětlení:

Větrací štěrby v technické zprávě jsou pozůstatkem předchozí verze projektové dokumentace, která ještě neobsahovala rekuperaci. Proto tyto štěrby provedeny nebudou a nejsou obsaženy v neoceněném soupisu prací.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným předkládá přepracovanou technickou zprávu, která v rámci zadávací dokumentace plně nahrazuje původní technickou zprávu.

Zadavatel se rozhodl v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to o 2 kalendářní dny. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 8. 2017 v 10:00 hodin**. Tímto se posouvá i termín otevírání obálek s nabídkami na den **17. 8. 2017 v 10:15 hodin**.

V Praze 3. 8. 2017

Za zadavatele

JUDr. Mgr. Slavomír Hrinko
Advokátní kancelář Hrinko s.r.o.