



V Praze dne 8.8.2017

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Otázka č. 1
Znění dotazu
List 1 – ASR - o U ETICS chybí podložky pod zakládací lišty a jejich spojky - o Jaké lišty budou použité do nadpraží? Chybí lišty s okapničkou - o Jakými položkami se osazují pol. 78 – 80 ?
Znění odpovědi : v pol. 57 jsou podložky, spojky a zatloukácí hmoždinky započítány. Montáž lišt je započítána v pol. 60, dodávka v pol. 61,62,63 a dodávka a montáž lišt ostění je v pol. 55. Pol.78-80 obsahují dodávku i montáž.

Šárka Kryglová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 222 261 468