



V Praze dne 9.8.2017

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č.2**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele:       | Městská část Praha 5                                                                                        |
| Sídlo zadavatele:       | náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5                                                                         |
| Název veřejné zakázky:  | ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení                                                                              |

**Otázka č. 1**

Znění dotazu

Ve výkazu výměr chybí klempířské prvky K04, K05, K06 o celkové výměře 245,7 bm. Žádáme o vyjasnění a opravu výkazu výměr.

Znění odpovědi:

Klempířské prvky K04, 05, 06 jsou v pol. 102, 103 oddíl 712

**Otázka č. 2**

Znění dotazu

Ve výkazu výměr je odstranění 20 kusů stromů a v situaci jich je 12 kusů. Žádáme o vyjasnění a opravu výkazu výměr

Znění odpovědi :

V situaci nejsou geodeticky zaměřeny všechny stromy. Rozpočtujte uvedené množství 20 KS.

**Otázka č. 3**

Znění dotazu

V tabulkách je žlab Alcaplast APZ4 Flexible a doporučený je Antivandal APZ 11 – 1050 . Antivandal nemá nastavitelný límec. Žádáme o vyjasnění .

Znění odpovědi :

Uvažujte nerezový sprchový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně.

|  |
|--|
|  |
|--|

| Otázka č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ve výkazu výměr chybí zkoušky tlakové a těsnosti. Žádáme o vyjasnění a opravu výkazu výměr                                                                                                                                                                                                                                   |
| Znění odpovědi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Výkaz výměr byl opraven. Byly doplněny položky:<br>Ve vnitřním vodovodu:<br>položka 722290226R00 - Zkouška tlaku potrubí do DN 50 – 380m<br>položka 722290234R00 - Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 – 380 m<br>Ve vnitřní kanalizaci:<br>položka 721290112R00 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 – 251 m |

Kristýna Korecová  
Veřejné zakázky s.r.o.  
tel. 222 261 468