



V Praze dne 21. 8. 2017

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

**Otázka č. 1**

Znění dotazu

Ve výkazu výměr chybí v ZTI specifikace čerpadla. Žádáme o vyjasnění a opravu výkazu výměr.

Znění odpovědi:

Čerpadlo vč. montáže je ve výkazu ZTI – 2 – vnitřní vodovod, položka 39 a 42, specifikace materiálu je ve výkazu, v projektové dokumentaci pak jeho tlaková odolnost., vzhledem k uvedeným parametrům a vlastnostem je specifikace dostatečná

**Otázka č. 2**

Znění dotazu

Ve výkazu výměr chybí zdroje k bateriím. Žádáme o vyjasnění a opravu výkazu výměr.

Znění odpovědi:

Není zcela jasné, na jaké baterie dotaz cílí. Ale sprchové baterie se dodávají jako komplet, umyvadlové taktéž. Pokud je k baterii nutný zdroj, je to vždy součástí výrobku a sady jednotlivých výtokových armatur a dodávka je uvažována jako celek.

**Otázka č. 3**

Znění dotazu

Ve výkazu výměr chybí v ZTI madla a sifon u invalidního umyvadla. Žádáme o vyjasnění.

Znění odpovědi:

Sifony jsou jako dodávka a montáž ve výkazech započteny v umyvadlových sifonech (část 2 – Vnitřní vodovod), položka 36. Tvar a vlastnosti umyvadla včetně sifonu jsou zřejmé z přílohy Technická specifikace zařizovacích předmětů, položka 3, která je nedílnou součástí dokumentace.

#### Otázka č. 4

Znění dotazu

Ve výkazu výměr chybí v ZTI invalidní WC a samozřejmě s madly. Žádáme o vyjasnění.

Znění odpovědi:

Dodávka a montáž je obsažena ve výkazu 2 – vnitřní vodovod, v položkách 17 a 22, jeho specifikace pak je včetně dodávky a montáže madel v příloze Technická specifikace zařizovacích předmětů, položka 5, která je nedílnou součástí dokumentace

#### Otázka č. 5

Znění dotazu

Ve výkazu výměr chybí v ZTI specifikace tlačítka nádržky. Žádáme o vyjasnění.

Znění odpovědi:

Dodávka a montáž je obsažena ve výkazu 2 – vnitřní vodovod, v položkách 20 a 23, jeho specifikace pak je v příloze Technická specifikace zařizovacích předmětů, položka 12, která je nedílnou součástí dokumentace.

Kristýna Korecová  
Veřejné zakázky s.r.o.  
tel. 222 261 468