



V Praze dne 21. 8. 2017

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Ve výkazu výměr je omítka silikonová 2 mm, v technické zprávě není specifikace, v detailu č. 1 je silikátová a v pohledu je silikonová 4 mm. Žádáme o vyjasnění a opravu výkazu výměr.

Znění odpovědi:

Ve výkazu výměr je uvedena tenkovrstvá silikátová omítka tl. 1,5 mm. V pohledech (výkres D.1.1.06) je uvedeno totéž. Detail č. 1 projektová dokumentace neobsahuje.

Dotazy se zřejmě týkají jiného projektu.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Ve výkazu výměr je u zateplení kolmé vlákno a v technické zprávě je podélné vlákno. Žádáme o vyjasnění a opravu výkazu výměr.

Znění odpovědi:

V projektu je použit kontaktní zateplovací systém z polystyrenu. Ve výkazu, v zprávě ani ve výkresech není zmínka o zateplení z minerálního systému.

Dotazy se zřejmě týkají jiného projektu.