



V Praze dne 24. 4. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jako osoba zmocněna zadavatelem k výkonu zadavatelských činností Vám sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	BYDLENÍ PRO SENIORY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Otázka č. 1

Znění dotazu

V části č.3 Požadavky Budoucího kupujícího, v části 4 Technický standard bytového domu, v části Osvětlení požadujete vybavit většinu místností svítidly ve standardním provedení v energeticky úsporném režimu. Můžete blíže definovat „energeticky úsporný režim“? Měli jste na mysli LED svítidla, nebo případně svítidla s pohybovými čidly?

Znění odpovědi

Energeticky úsporný režim znamená LED svítidla. Pohybová čidla osvětlení na chodbách. Je to kvůli úspoře a komfortu.

Otázka č. 2

Znění dotazu

V části č.3 Požadavky Budoucího kupujícího, v části 4 Technický standard bytového domu, v části Osvětlení požadujete vybavit WC svítidly s možností nočního osvětlení (tlumené světlo). Můžete blíže definovat „možnost nočního osvětlení (tlumené světlo)“? K jakému účelu je toto požadováno, co má umět - má sloužit pouze pro orientaci seniorů, když chtějí v noci jít na WC - zásuvkové malé orientační LED svítidlo, nebo si má senior v noci rozsvítit na záchodě, ale místo klasického osvětlení pouze tlumené? Jakým způsobem by mělo tlumené osvětlení fungovat?

Znění odpovědi

Vybavení WC svítidly s možností nočního osvětlení (tlumené světlo) spočívá v takovém technickém řešení, které umožní stiskem samostatného vypínače spustit standardní světlo v místnosti v tlumeném režimu, nebo v řešení, které umístí v prostoru druhé tlumené světlo se samostatným vypínačem. Vypínače světél mohou být sdružené.

Mgr. Šárka Kryglová
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.