LEGENGA

Pásek FeZn 30x4mm uložený v podkladním betonu
Veškeré stykování prováděno svary 100mm.

VHx — vývod z uzemnění pro spojení s jímačem

Pozn 1.:
Zemnící pásek FeZn bude v betonu spojován oboustrannými svary 100mm.
Svary budou opatřeny ochranným asfaltovým nátěrem (2x).
Základové patky budou provařeny a připojeny k zemnícímu pásku FeZn 30x4mm.



STAVBA
BUILDING

ZŠ Waldorfská
provedení nového pavilonu

MÍSTO STAVBY
LOCATION

Mezi Rolemi 34/8
158 00, Praha 5 - Jinonice

INVESTOR
INVESTOR

Městská část Praha 5
náměstí 14. října č.4
150 00 Praha 5

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT

PLANCON Praha, s.r.o.
Kollárová 644/10a
186 00, Praha 8 - Karlín

AUTORIZACE
AUTHORIZATION

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER

JEKU, s.r.o.
LIMUZSKA 8
100 00 PRAHA 10
tel./fax.:272 702 597
e-mail: jeku@jeku.cz

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER
Jaromír Eret

ARCHITEKT PROJEKTU
ARCHITECT
Ing. arch. Jan Žlábek
Ing. arch. Alena Řehová

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER
Ing. Jaroslav Loskot

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER
Ing. Martina Kučerová

VYPRACOVAL
DRAWN BY
Patrik Vlachopulos

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT REF.
16-057

KONTROLOVAL
CHECKED BY
Ing. Martina Kučerová

STUPEŇ DOKUMENTACE
DESIGN STAGE

OZNAČENÍ
CODE
DSP

ČÁST
SECTION
D1 STAVEBNÍ OBJEKTY

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING
001 NOVÝ PAVILON ZŠ WALDORFSKÁ

DÍL
PART

PROFESNÍ DÍL
STRUCTURE
070 SILNOPROUDÉ ROZVODY

KÓD PROF.
PROFF. CODE
ENA

DĚLENÍ
STRUCTURE

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU
DRAWNING DESCRIPTION

Uzemnění

DATUM
DATE
12/2017

MĚŘÍTKO
SCALE
1:200

KOPIE
PARE

ČÁST	SO	DÍL	PROF.	DĚLENÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKR.	Č. REVIZE
SECTION	PS	PART	PART	DIVISION	STRUCT.	DRAWN. NO.	REVIZ. NO.
D1	01	001	ENA			007	00