



Váš dopis č. j.: -

Ze dne: 25. 1. 2017

Naše č. j.: HSHMP 04308/2017

Sp. zn.: S-HSHMP 04308/2017/876

Vyřizuje: Mgr. Ivana Průšová

Tel.: 281 000 429

E-mail: ivana.prusova@hygpraha.cz

V Praze dne: 20. 2. 2017

Karlínblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a, 186 00, Praha – Karlín

IČO: 02937182

Tel. č.: +420 734 441 123

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci "ZŠ Waldorfská – provedení nového pavilonu", ul. Mezi Rolemi 34/8, parc. č. 1032/5, 1032/2, 1033/1, 1477, Praha 5 - Jinonice

Na základě žádosti Městské části Praha 5, nám 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, zastoupené na základě plné moci obchodní firmou Karlínblok, Pernerova 659/31a, 186 00, Praha – Karlín, IČO: 02937182, doručené dne 25. 1. 2017, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci "ZŠ Waldorfská – provedení nového pavilonu", ul. Mezi Rolemi 34/8, parc. č. 1032/5, 1032/2, 1033/1, 1477, Praha 5 - Jinonice.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro územní řízení na akci "ZŠ Waldorfská – provedení nového pavilonu", ul. Mezi Rolemi 34/8, parc. č. 1032/5, 1032/2, 1033/1, 1477, Praha 5 - Jinonice, se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. V dalším stupni projektové dokumentace předložte výpočet hluku z výstavby nového pavilonu, kterým bude doložena možnost splnění hygienického limitu $L_{Aeq,T} = 65$ dB v denní době od 7, 00 – 21,00 hodin ve venkovním chráněném prostoru nejbližší zástavby – základní školy.
2. V dalším stupni projektové dokumentace předložte výpočet optimální doby dozvuku v multifunkčním sále.

Odůvodnění:

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Výpočtem bude doložena úprava multifunkčního sálu, tak aby byla zajištěna optimální doba dozvuku.

Dne 25. 1. 2017 byla orgánu ochrany veřejného zdraví předložena projektová dokumentace pro územní řízení na výše uvedenou akci. Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval pan Jaromír Eret, Karlínblok, Pernerova 659/31a, 186 00, Praha – Karlín, IČO: 02937182, v prosinci 2016.

Předmětem projektové dokumentace je novostavba nového pavilonu D II. stupně Základní školy Waldorfské v Praze 5 – Jinonicích. V místě navrhovaného pavilonu je v současné době umístěn objekt D, který bude odstraněn. Řešeno samostatným řízením o odstranění stavby. Hygienická stanice hl. m. Prahy vydala k odstranění stavby – pavilonu D samostatné závazné stanovisko ze dne 12. 1. 2017 pod č.j.: HSHMP 01582/2017, Spis. zn.: S-HSHMP 00117/2017/433.

Nový pavilon školy bude umístěn na místě stávajícího objektu D. Hlavní vstup do pavilonu bude situován při jeho jihozápadní fasádě v 1. NP směrem do ul. Mezi Rolemi. Navrhovaný objekt bude mít rozlohu 12 x 45 m a bude obsahovat dvě nadzemní podlaží.

Dispoziční řešení: v 1. NP bude umístěna sborovna učitelů o velikosti 49 m², dvě kmenové učebny o velikosti 70 m², speciální učebna o velikosti 77 m², dále technický prostor, hygienické zařízení pro dívky (2x WC kabina + předsíň s 2 umyvadly s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou), hygienické zařízení pro chlapce (1x WC kabina, 2x pisoár + předsíň s 2 umyvadly s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou), 1x WC kabina pro imobilní s umyvadlem s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou a 1x hygienické zařízení pro personál (1x WC kabina + předsíň s umyvadlem s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou). V 2. NP bude umístěn multifunkční sál o velikosti 100 m², dvě kmenové učebny o velikosti 70 m², speciální učebna o velikosti 77 m², dále technický prostor, hygienické zařízení pro dívky (2x WC kabina + předsíň s 2 umyvadly s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou), hygienické zařízení pro chlapce (1x WC kabina, 2x pisoár + předsíň s 2 umyvadly s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou), 1x WC kabina pro imobilní s umyvadlem s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou a 1x hygienické zařízení pro personál (1x WC kabina + předsíň s umyvadlem s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou). Z hlavního komunikačního prostoru bude umožněn vstup na školní zahradu. Hlavní komunikační prostor bude v přízemí přisvětlen světlíky a nadsvětlíky, které budou umístěny ve stěně oddělující chodbu od učeben.

Objekt bude napojen na veškerou technickou instalaci (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro). Zdrojem tepla budou 2 plynové kondenzační kotle (každý s výkonem 35 kW), které budou umístěné v kotelně v 2. NP. Větrání učeben, šaten a hygienického zařízení bude prostřednictvím vzduchotechnického zařízení. Všechna okna ve fasádě budou zasklena izolačním dvojsklem. Ve všech učebnách bude umístěno umyvadlo s tekoucí studenou pitnou vodou. Nově jsou navrhována 4 parkovací a stání pro osobní automobily.

Součástí projektové dokumentace je Studie denního osvětlení zpracovaná paní Mgr. Danou Klepalovou, Růžičkova 32, 250 73 Radonice. Bylo posouzeno denní osvětlení celkem 6-ti učeben, sborovny a multifunkčního sálu. Učebny mají navrhovanou hloubku 7,0 m. U zadní stěny učeben je navrhována vestavěná skříň o hloubce 1,0 m. Denní osvětlení bude zajištěno okny o výšce 2,7 m s výškou parapetu 0,45 m. Šířka oken bude různá - dle výkresové dokumentace. Výpočty byly provedeny pomocí výpočtového programu WDLS 5.0. Srovnávací rovina byla zvolena ve výšce 0,85 m nad podlahou. Výpočtové body byly vzdálené 1,0 m od vnitřních stěn v rozteči přibližně 0,5 m v ose x a y. Navrhované vnitřní prostory mají vyhovující denní osvětlení dle ČSN 730580-1 a dle ČSN 730580-3.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever
Měšická 646/5, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 883 451

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

