

jaromir.eret@karlinblok.cz
Pernerova 659/31a, 2.patro, Praha 8 -
Karlín, 186 00

Vyjádření o SEK č.j.:	528820/17	Naše značka	VE17-213
Vyřizuje	Emil.brecka@cetin.cz T 602 354 422	Datum	12.6.2017

Věc: "Nový pavilion "D" ZŠ Waldorfská, ul.Mezi rolemi, parc.č.1032/5, k.ú.Jinonice "

Požadujeme vytýčení tras sítí, předložení zápisu o vytýčení před zahájením prací a dodržení platných norem. V lokalitě se nachází podzemní vedení. K objektu je připravena kabelová rezerva KKK REZ E34/8 k možnému napojení. Tuto rezervu je nutné nepoškodit, aby mohla být v budoucnu využita k napojení. Veškeré tyto zásahy musí být realizovány na základě požadavku adresovaného mně a to s předstihem. Náklady hradí stavebník. Upozorňuji na ruční výkop v ochranném pásmu kabelů. Nepovolujeme navážku kamení či sutě na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrnou manipulaci techniky v blízkosti zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat (foto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte.

Emil Břečka
Specialista pro ochranu sítě
CETIN, a.s.
Útvar ochrany sítě Praha
Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 Žižkov

kontakty:
mob: 602 354 422
<mailto:emil.brecka@cetin.cz>

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

