



V Praze dne 18. 7. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ Waldorfská, obj. Mezi rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení s elektronickou aukcí podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Otázka č. 1

Znění dotazu

Prosíme o upřesnění následující položky:

11 2	K	9970138R4	Ekologická likvidace azbestových rour komínových nástavců a odvěštění kanalizace - Ekolsan	m	12,100	0,00	0,00
---------	---	-----------	--	---	--------	------	------

V poskytnuté projektové dokumentaci jsme nenašli průzkum ohledně výskytu konstrukcí a materiálů s obsahem azbestu.

Nevíme, kolika azbestových rour se položka týká, jsou – li jenom v nadstřešní rovině nebo se budou vybourávat. Je uvedeno 12 m, ale současně se hovoří o komínových nástavcích a odvětrání kanalizace. Jaký je rozměr azbestových rour?

Znění odpovědi

1/ jsou vykázány azbestové trouby komínových nástavců . Průměr trub 125-150mm.

2/ krytina je bez azbestu

Viz celkový průzkum na azbest v příloze, který je součástí dokumentace bouracích prací.

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.