



V Praze dne 23. 7. 2018

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ Waldorfská, obj. Mezi rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení s elektronickou aukcí podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

**Otázka č. 1**

Znění dotazu

Žádáme Vás o upřesnění umístění množství položky č. 13 v SO 03 – komunikace. Tato položka č. 13 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 60 mm š do 3 m má výměru 150 m<sup>2</sup> a dle výkresů se má nacházet pouze v chodníku pod litým asfaltem položkou č. 17, ta má výměry 5m<sup>2</sup>, dle situace, by ale tato výměra měla být vyšší, popřípadě výměra ACP 22 nižší, nebo by část 145m<sup>2</sup> měla být jinde. Proto prosím o informaci popřípadě o kontrolu rozpočtu.

Znění odpovědi

**Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 s výměrou 150m<sup>2</sup> je správně.**  
**Litý asfalt položka č. 17 má mít výměru 5m<sup>3</sup> což odpovídá 145m<sup>2</sup> (bylo zaměněno znaménko ve VV).**  
**Chybné znaménko (popř. výměra) v rozpočtu bude opraveno a zasláno v aktualizovaném rozpočtu.**

Linda Robovská  
Veřejné zakázky s.r.o.