



/Váš dopis zn.-

**Ze dne** 3. 1. 2017

**Naše značka** PVK 561/OTPČ/17

**Vyřizuje** Petra Heizmanová  
Operativní útvar provozního ředitele  
Dykova 3, Praha 10

**Tel. / fax** 221 501 120

**E-mail** petra.heizmanova@pvk.cz

**Datum** 19. 1. 2017

PLANCON Praha s.r.o.

Ing. Aleš Jungmann

Kollárova 10a

186 00 Praha 8

**ZŠ Waldorfská – Jinonice – pavilon pro II. stupeň na p. č. 1032/5, odstranění stavby – pavilon D – parcela 1032/5, Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 Jinonice**

Stavebník: Městská část Praha 5, Náměstí 14. října, 150 22 Praha 5 Jinonice

Předmětem předložené projektové dokumentace bouracích prací je odstranění trvalé nepodsklepené přizemní stavby s betonovými základy na parcelním č. 1032/5 v Praze 5 Jinonicích.

Demolovaný objekt byl napojen na areálový rozvod vody a kanalizace ZŠ Waldorfská - odběrná místa jsou evidována pod technickými č. odběru 303773-239 vodné, stočné, srážky, 303773-54 vodné, stočné, srážky, 303820-17 vodné, stočné, srážky. V současné době je objekt odpojen od inženýrských sítí (voda, kanalizace).

Akciová společnost PVK jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy není účastníkem územního a stavebního řízení a neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a kanalizací a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

S demolicí objektu souhlasíme za níže uvedených podmínek.

**Podmínky provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro činnost v ochranných pásmech provozovaných sítí:**

- 1) K zajištění ochrany námi provozovaných sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
- 2) Pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, podmínkou realizace akce je jejich rektifikace na náklady investora - kanalizační šachtové poklopy musí splňovat podmínky ČSN EN 124 – třídy D 400 (poklop s pražským znakem a rámem DN 600 s kloubem a pojistkou proti samovolnému uzavření a možností osazení zámku PVK, výměna kónusů, osazení betonových rektifikačních prstenců).
- 3) V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace na obě strany provádět výkopové práce ručně, tento požadavek platí i pro místa křížení. Ochranné pásmo stávajících vodovodů a kanalizací (dle zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích § 23 odst. 3) je u vodovodu a kanalizace do DN 500 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany, u profilů nad DN 500 je ochranné pásmo 2,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany. U vodovodních řadů a stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m).
- 4) V prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady, to znamená, že v průběhu celé stavby bude umožněn přístup PVK, a.s. k těmto řadům a ovládacím armaturám za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. Stejná podmínka se týká stok nalézajících se v prostoru staveniště.
- 5) Nad stávajícími vodovodními řady neskladovat stavební ani výkopový materiál.
- 6) Zařízení staveniště situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů a stok.



- 7) V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou nákladní technikou.
- 8) Případně odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení.
- 9) Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok; pokud se tak nestane, náklady na případné vyčištění kanalizací zanesených v důsledku stavební činnosti budou uplatněny u investora akce.
- 10) Investor nebo dodavatel prací bude odpovídat podle míry svého zavinění za veškeré škody, které vzniknou případně dalším subjektům /fyzickým i právnickým osobám/ v důsledku poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.
- 11) Pokud v průběhu realizace stavby bude existovat potřeba dodávky pitné vody a vypouštění odpadních vod do stokové sítě, pak žadatel o tyto služby musí s PVK a. s. uzavřít předem „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil  
manažer operativního útvaru provozního ředitele

**Pražské vodovody a kanalizace, a. s.**  
**102 00 Praha 10, Ke Kable 971**  
**Úsek provozního ředitele**  
**736**