



Váš dopis č. j.: -  
Ze dne: 3. 1. 2017  
Naše č. j.: HSHMP 01582/2017  
Sp. zn.: S-HSHMP 00117/2017/433  
Vyřizuje: Mgr. Ivana Průšová  
Tel.: 281 000 029  
E-mail: ivana.prusova@hygp Praha.cz  
V Praze dne: 12. 1. 2017

Městská část Praha 5  
nám. 14. října 1381/4  
150 22 Praha 5  
Zastoupená:  
PLANCON Praha, s.r.o.  
Kollárova 644/10a, 186 00, Praha – Karlín  
IČO: 27092526

**Stanovisko k projektové dokumentaci bouracích prací na akci "ZŠ Walsdorfská – pavilon pro II. stupeň na p.č. 1032/5, odstranění stavby – pavilon D – parcela 1032/5", ul. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice**

Na základě žádosti Městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, zastoupené na základě plné moci ze dne 12. 10. 2016 panem Kamilem Jankovským MSc., PLANCON Praha, s.r.o., Kollárova 644/10a, 186 00, Praha - Karlín, IČO: 27092526, doručené dne 2. 1. 2017, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci bouracích prací na akci „ZŠ Walsdorfská – pavilon pro II. stupeň na p.č. 1032/5, odstranění stavby – pavilon D – parcela 1032/5“, ul. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace bouracích prací na akci „ZŠ Walsdorfská – pavilon pro II. stupeň na p.č. 1032/5, odstranění stavby – pavilon D – parcela 1032/5“, ul. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice se

**s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 zák.č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

Po celou dobu stavebních úprav musí být dodrženy požadavky § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor stanovené hygienickým limitem pro dobu mezi 7. a 21. hodinou  $L_{Aeq,14hod.} = 65$  dB, pro dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod.  $L_{Aeq,1hod.} = 60$  dB a pro dobu od 22 hod. do 6 hod.  $L_{Aeq,8hod.} = 45$  dB a hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu po dobu mezi 7. a 21. hodinou v pracovních dnech hygienický limit  $L_{Aeq,14hod.} = 55$  dB.

**Odůvodnění:**

Dne 2. 1. 2017 byla orgánu ochrany veřejného zdraví předložena projektová dokumentace bouracích prací na výše uvedenou akci. Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval pan Ing. Aleš Jungmann, PLANCON Praha, s.r.o., Kollárova 644/10a, 186 00, Praha - Karlín, IČO: 27092526, v prosinci 2016.

Předmětem projektové dokumentace je odstranění samostatného přízemního, nepodsklepeného objektu s plochou sedlovou střechou. Odstraňovaný objekt je umístěn uvnitř areálu základní školy Walsdorfská, má charakter kanceláří a učeben s hygienickým zařízením. V současné době je mimo provoz. Sousedící objekty mají od odstraňované stavby odstup více než 18,0 m. Po celou dobu odstraňování objektu bude stavba oplocena. V době provádění prašných operací bude uvedený prostor zkrápěn.

### Upozornění:

V případě zjištění přítomnosti azbestových materiálů mohou být vlastní stavební práce zahájeny až po odstranění všech těchto materiálů odbornou firmou na základě kladného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k hlášení prací s azbestem, které musí být Hygienické stanici hl. m. Prahy předloženo min. 30 dní před uvažovaným termínem zahájení prací. Hlášení musí mít náležitosti dle požadavků § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

Hygienická stanice hl. m. Prahy  
Oddělení hygieny dětí a mladistvých  
poboček Západ, Severozápad a Sever  
Měšická 646/5, 190 00 Praha 9  
Tel.: 286 083 451

MUDr. Helena Štolbová  
vedoucí oddělení dětí a mladistvých  
poboček Západ, Severozápad a Sever



v. z. Mgr. Andrea Kubošeková