



V Praze dne 14. 8. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ Waldorfská, obj. Mezi rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení s elektronickou aukcí podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Otázka č. 1
Znění dotazu
Žádáme Vás o sdělení jaký systém PZTS je ve stávající budově. Dle PD - výplně otvorů je požadavek kompatibility se stávajícím systémem celé ZŠ.
Znění odpovědi
V novém pavilonu ZŠ Waldorfská je systém PZTS místní, dveře jsou napojeny tzv. "magnety" do ústředny PZTS a prostory jsou hlídány pohybovými čidly. Systém je navrhnout dle požadavku ZŠ Waldorfská a je připraven na napojení (přidání) dalších dvou pavilónů. Stávající systém ZŠ napojit nelze.

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.