

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
Adresa sídla	náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Pavel Richter, starosta

Identifikační údaje zakázky

Název zakázky	Zajištění ledových ploch na území MČ Praha 5
Evidenční číslo zakázky	Z2018-036039
Druh zakázky	Veřejná zakázka na služby a dodávky
Profil zadavatele	https://zakazky.praha5.cz/

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dne 30. 10. 2018 a 31. 10. 2018 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě včetně přesného znění žádosti.

Dotaz č. 1:

Prosím o následující informaci o

- Chladicí jednotka – chladicí venkovní agregát s výkonem min. 115 kW

Při jakém teplotním spádu má být tento chladicí výkon a jaká má být maximální hlučnost jednotky při 100 % výkonu?

Odpověď č. 1:

Je nutné, aby chladicí jednotka byla schopná chladit při teplotách až + 20 stupňů tzn.: při teplotě +20 by měla být chladicí jednotka schopna chladit na 0 až -1 a nižší, aby nedocházelo k tání ledové plochy.

Co se týče hlučnosti chladicí jednotky neměla by přesáhnout hygienické normy hlučnosti. tzn.: mezi 50–60 dB.

Dotaz č. 2:

Ve specifikaci 1 a požadujete následující:

Chladicí systém odpovídající rozměrům kluziště (zůstává v majetku zadavatele) - rozvodný systém mobilní ledové plochy (PE potrubí možnost i hliníkové folie pro přestup tepla)

Lze použít systém s HDPE potrubím?

Odpověď č. 2:

Ano, systém s HDPE potrubím lze použít.

V Praze dne 1. 11. 2018

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Alena Holásková
na základě plné moci