

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“)

1. Název veřejné zakázky	Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

2. Identifikace zadavatele	
Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Pavel Richter, starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 14. 11. 2018 a 15. 11. 2018 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel Vám níže sděluje otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1:

Položka č.131 – Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin, el.ovládané, vč.dodávky – je možné tuto položku blíže specifikovat? O jaké přesně rolety se jedná a na jakých mají být oknech-počet kusů? Jsou uvedeny pouze m2. Z projektové dokumentace to není patrné.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Rolety navrhnout dle dodavatele. Není možné určit typ rolety. Dodává dodavatel dle svého uvážení.

Vnitřní rolety textilní , venkovní lamelové .

1.2 x 2.075 = 20 Ks

2.4 x 2.075 = 4 Ks

3.6 x 2.075 = 8 ks

0.9 x 2.845 = 4ks

Dotaz č. 2:

Položka č.132 – Montáž lamelové předokenní žaluzie C-80 do oken zdvojených kovových kyvných nebo otočných, el. ovládané vč. dodávky. Budou na všech oknech na jižní straně? Ve výkazu výměr jsou uvedeny pouze m2, ne počet kusů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Rolety navrhnout dle dodavatele. Není možné určit typ rolety. Dodává dodavatel dle svého uvážení.

Vnitřní rolety textilní, venkovní lamelové.

1.2 x 2.075 = 20 Ks

2.4 x 2.075 = 4 Ks

3.6 x 2.075 = 8 ks

0.9 x 2.845 = 4ks

Dotaz č. 3:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

41	K	622611133	Nátěr silikonových dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	854,6540
43	K	622521011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	854,6540

K čemu je nutný silikonový nátěr? Silikonové omítky se vyrábějí již probarvené. Navíc ve skladbách zateplovacích systému nátěr není uveden. Je možné použít probarvenou omítku místo nátěru?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Ano probarvená omítka v bezpříplatkových odstínech. Nátěr je brán jako rezerva rozpočtu na příplatkové odstíny.

Dotaz č. 4:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

54	K	891-R-111	Dmtž, uskladnění a zpětná montáž propagačních prvků umístěných na fasádě	Ks	3,000
----	---	-----------	--	----	-------

Prosíme o bližší specifikaci – rozměry, hmotnost, způsob uchycení, např. počet kotev,

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zde jsou myšleny tabule s nápisy. 3Ks kotveno šrouby do fasády šroub 8 mm s hmoždinkou – počet kusů 4 na každý prvek

Dotaz č. 5:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

112	K	767-R-102	Úprava délky a způsobu kotvení zábradlí na terasách	kpl	2,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

Prosíme o bližší specifikaci – není zřejmý rozsah úpravy, počet kotev, rozměr zábradlí, zda se bude celé zábradlí znovu natírat, ...

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zde se týká zábradlí na terase, Je nutné upravit pouze délku a nátěr. Zábradlí celkem 18.5 m, výšky 1.1m, plocha nátěru celkem 0.6 m2

Dotaz č. 6:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

115	K	767-R-111	Dodávka a montáž zábradlí z ocelových trubek 60-38 mm výška 1,1 m vč. povrchové úpravy nátěrem	m	18,400
116	K	767-R-112	Dodávka a montáž madel z ocelových trubek 38 mm	m	4,000

			kotvených do fasády vč. povrchové úpravy nátěrem		
--	--	--	--	--	--

Prosíme o bližší specifikaci – např. nákres výše uvedených prvků.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Viz příloha

Dotaz č. 7:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

131	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin, el. ovládané, vč. dodávky	m2	158,515
-----	---	-----------	--	----	---------

Prosíme o zadání výpisu prvků - oken do kterých budou rolety osazeny, Prosíme o bližší specifikaci požadovaného řešení a typu rolet. Bez znalosti přesnějších rozměrů jednotlivých rolet a jejich kusů nelze položku ocenit.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Rolety navrhnout dle dodavatele. Není možné určit typ rolety. Dodává dodavatel dle svého uvážení.

Vnitřní rolety textilní, venkovní lamelové.

1.2 x 2.075 = 20 Ks

2.4 x 2.075 = 4 Ks

3.6 x 2.075 = 8 ks

0.9 x 2.845 = 4ks

Dotaz č. 8:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

132	K	786625221	Montáž lamelové předokenní žaluzie C-80 do oken zdvojených kovových kyvných nebo otočných, el. ovládané vč. dodávky	m2	177,400
-----	---	-----------	---	----	---------

Prosíme o zaslání výpisu prvků – oken, do kterých budou rolety osazeny. Bez znalosti přesnějších rozměru jednotlivých žaluzií a jejich kusů nelze položku ocenit.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Rolety navrhnout dle dodavatele. Není možné určit typ rolety. Dodává dodavatel dle svého uvážení.

Vnitřní rolety textilní, venkovní lamelové .

1.2 x 2.075 = 20 Ks

2.4 x 2.075 = 4 Ks

3.6 x 2.075 = 8 ks

0.9 x 2.845 = 4ks

Dotaz č. 9:

Pol.č. 24

24	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	975,020
----	---	-----------	---	----	---------

Touto položkou je myšleno natažení stěrky pod omítku?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Tato položka se týká pruhů zateplovacího systému z minerální vlny. Kombinace polystyrenu a minerální vata – z důvodu přechodu min.vaty na polystyren – aby nedošlo k vykreslení styku přechodu min.vaty a polystyrénu

Dotaz č. 10:

Pol.č.41+43

41	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	854,640
43	K	622521011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	854,640

Proč je v položkovém rozpočtu silikonový nátěr i tenkovrstvá omítka? Dle PD se má dělat tenkovrstvá omítka.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10:

Ano probarvená omítka v bezpříplatkových odstínech. Nátěr je brán jako rezerva rozpočtu na příplatkové odstíny.

Dotaz č. 11:

Pol.43

43	K	622521011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	854,640
----	---	-----------	--	----	---------

Pokud sečtu výměry vše zateplovaných ploch na fasádě, kde bude provedena tenkovrstvá silikonová omítka, vychází mi větší výměra.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11:

Po odečtení výplní – vyšla plocha takto. Výměra souhlasí.

Ano probarvená omítka v bezpříplatkových odstínech. Nátěr je brán jako rezerva rozpočtu na příplatkové odstíny.

Přílohy:

Výkres zábradlí.

Výkres žebříku.

Zadavatel se rozhodl v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to o 4 kalendářní dny. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 04. 12. 2018 v 11:00 hodin. Tímto se posouvá i termín otevírání obálek s nabídkami na den 04. 12. 2018 v 11:05 hodin.