

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“)

1. Název veřejné zakázky	Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

2. Identifikace zadavatele	
Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Pavel Richter, starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 14. 11. 2018 a 16. 11. 2018 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel Vám níže sděluje otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění informace.

V TZ je uvedena informace:

Popis stavebních úprav:

Na základě požadavku průkazu energetické náročnosti budovy bude proveden zateplovací systém v tloušťce minerální vlny 160mm s provětranou fasádou k terénu.

VV však položkami odpovídá „standardnímu“ provedení fasády.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Provětrávaná omítka

622R22222 D+M obkladu soklu cementovláknitou deskou do vlhkého prostředí (např. AQUAPANEL) na kovovém pozink roštu

Dotaz č. 2:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

27	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	563,080
28	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	563,080
29	K	622521011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 105 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	25,400

K čemu je nutný silikonový nátěr? Silikonové omítky se vyrábějí již probarvené. Navíc ve skladbách zateplovacích systému nátěr není uveden. Je možné použít probarvenou omítku místo nátěru? Navíc

předpokládáme, že došlo k záměně jednotlivých typů omítek- položka 28 by měla být omítka silikonová a položka 29 by měla být omítka mozaiková.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Ano probarvená omítka v bezpříplatkových odstínech. Nátěr je brán jako rezerva rozpočtu na příplatkové odstíny.

Omlouváme se položka 28 a 29 je přehozena. Položka 29 - 563.08 m² , položka 28 – 25.40 m².

Zasíláme upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 3:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

42	K	891-R-111	Dmtž, uskladnění a zpětná montáž propagačních prvků umístěných na fasádě	ks	2,000
----	---	-----------	--	----	-------

Prosíme o bližší specifikaci – rozměry, hmotnost, způsob uchycení, např. počet kotev, ...

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zde jsou myšleny tabule s nápisy. 2Ks kotveno šrouby do fasády šroub 8 mm s hmoždinkou – počet kusů 4 na každý prvek

Dotaz č. 4:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

116	K	767-R-102	Očištění povrchu a úprava nátěrem 1+2 pomocní OK venkovního koriduru	m	24,500
-----	---	-----------	--	---	--------

Prosíme o bližší specifikaci natíraných ploch – tvar natírané konstrukce, její rozměry nebo plocha nátěru.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

V příloze výkres ocelové konstrukce.

Dotaz č. 5:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

119	K	767-R-111	Dodávka a montáž zábradlí z ocelových trubek 60-38 mm výška 1,1 m vč. povrchové úpravy nátěrem	m	7,600
-----	---	-----------	--	---	-------

Prosíme o bližší specifikaci – např. náskres výše uvedených prvků.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

V příloze výkres zábradlí.

Dotaz č. 6:

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

120	K	767-R-112	Dmtž+D+M ocel. Žebříku na střechu dl. 4m, nátěr 1+2	m	4,000
-----	---	-----------	---	---	-------

Prosíme o bližší specifikaci – např. náskres – má žebřík přesah nad úroveň střechy? Má mít ochranný koš?

Omlouváme se položka 28 a 29 je přehozena. Položka 29 - 563.08 m2 , položka 28 – 25.40 m2. Zasíláme upravený výkaz výměr.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Výkres ocelové konstrukce.

Výkres zábradlí.

Výkres žebříku.

Výkres branky.

Zadavatel se rozhodl v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to o 4 kalendářní dny. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 04. 12. 2018 v 10:00 hodin. Tímto se posouvá i termín otevírání obálek s nabídkami na den 04. 12. 2018 v 10:05 hodin.

V Praze dne 19. 11. 2018