

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
DIČ	CZ00063631
Adresa sídla	Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Identifikační údaje zakázky

Název zakázky	Pokládka podlahové krytiny pro administrativní budovy ÚMČ Praha 5
Druh zakázky	Veřejná zakázka stavební práce
Profil zadavatele	https://zakazky.praha5.cz/

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dne 29. 1. 2019 a 31. 1. 2019 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě včetně přesného znění žádosti.

Dotaz č. 1:

Dodání vinylu – specifikace, zda požadujete měkčený vinyl (PVC) či vinylové dílce

Odpověď č. 2:

Vinylové dílce lepené o třídě zátěže minimálně 42, protiskluzné.

Dotaz č. 2:

Likvidace původní krytiny – specifikace původní krytiny a způsob položení (zda je pevně spojena s podkladem).

Odpověď č. 2:

Dle jednotlivých případů. Z větší části PVC (někde více vrstev), v menší části koberce (někde koberce lepené na PVC). Všechny krytiny jsou pevně spojeny (lepeny) s podkladem.

Dotaz č. 3:

Broušení/oprava podkladu – specifikovat druh podkladu a opravy – není zřejmé, zda se jedná o podklad pod podlahovou krytinu, což dle Specifikace díla by byly dřevotřískové desky, či zda je myšlena oprava podkladu pod desky...

Odpověď č. 3:

Podklad pod podlahovou krytinu dle jednotlivých případů.

- 1/ Pevný podklad (beton, dlažba) – vyrovnání, přestěrkování, přebroušení
- 2/ Dřevěný (prkna, parkety) – položení desek, přetmelení spár, přebroušení

Dotaz č. 4:

Pokládka desek – specifikovat způsob pokládky – lepení, šroubování...

Odpověď č. 4:

Podlepení + prošroubování a přetmelení spár

Dotaz č. 5:

Dřevotřísková deska PD – specifikace tloušťky, dělají se 12, 15, 18, 22, 25 mm (běžně pro tyto účely pokládáme tl.12 mm).

Odpověď č. 5:

Dřevotřísková deska, 4 pero-drážka, impregnovaná - tloušťka 16 mm.

Dotaz č. 6:

Chci se zeptat, zda má být výrobek bez ftalátů a s povrchovou úpravou PUR.

Odpověď č. 6:

Samozřejmě požadujeme všechny používané materiály ekologické. Vinylová krytina je vyžadována bez obsahu ftalátů (pentachlorofenolu, s nulovými emisemi formaldehydu atd.) a povrchovou úpravou PUR.

Dotaz č. 7:

U obkladové lišty bych poprosil o upřesnění materiálu a typu.

Odpověď č. 7:

Obkladová soklová lišta je vyžadována z elastického plastu s kabelovým kanálem (kabel vyměnitelný i bez demontáže celé lišty) s pružným těsněním pro vyrovnání nerovností stěn a spojovaná plastovými komponenty (rohy atd.).

Dotaz č. 8:

Poslední dotaz se týká rozsahu dílčího díla, jaké budou minimální dílčí zakázky s ohledem na dopravu?

Odpověď č. 8:

Minimální dílčí plnění bude pokládka podlah jedné kanceláře. Většina kanceláří je v rozmezí 9,7 m² - 21 m² (výjimečně okolo 30 m²).

Vzhledem k povaze výše uvedených dotazů a odpovědí se zadavatel rozhodl, že prodlouží lhůtu pro podání nabídek. **Nabídky lze podávat do 18. 2. 2019 v 10:00 hodin.** Ostatní podmínky týkající se podání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají nezměněny.

V Praze dne 1. 2. 2019

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Alena Holásková
na základě plné moci