

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“)

1. Název veřejné zakázky	Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

2. Identifikace zadavatele	
Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Městská část Praha 5 jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje bez předchozí žádosti níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

Doplňujeme detailní výkres osazení nosné konstrukce pod střešní kolektory.

Konstrukce kolektorů je osazena na nosný ocelový rám.

Dle informací od výrobce kolektorů nepřesáhne hmotnost sestavy 7Ks kolektorů celkovou hmotnost cca 300kg, nosná ocelová konstrukce podstavců činí cca 460kg. Z toho vyplývá celkové plošné přetížení hmotnosti nosné konstrukce kolektorových sestav cca 26.50 kg /m² plochy střechy. Ve statickém výpočtu se uvažuje přetížení střechy od rámu sestavy kolektorů hodnotou 0.33KN/m². Rezerva nosné stropní konstrukce objektu je dostatečná - vyhovující.

Došlo k úpravě výkazu výměr, kde přibyla jedna položka, která je znázorněna oranžově. Položka se nachází ve výkazu výměr v podkapitole 767 - Konstrukce zámečnické.

Přílohy:

1. Výkres - Osazení nosné konstrukce pod střešní kolektory
2. Příloha č. 2 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – verze 2

Zadavatel se rozhodl v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to do dne 15. 02. 2019 do 09:00 hodin. Tímto se posouvá i termín otevírání obálek s nabídkami na den 15. 02. 2019 v 09:05 hodin.

V Praze dne 07. 02. 2019