


SEZNAM REVIZÍ

1. LEGENDA	
	VZDUCHOTECHNICKÉ FALCOVANÉ POTRUBÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU VEDENO NAD PODHLEDEM
	VZDUCHOTECHNICKÉ OHEBNÉ POTRUBÍ Z HLINÍKOVÉ FÓLIE TL. 0,12 mm VEDENO NAD PODHLEDEM

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JE ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLASIT AUTOR. DOZOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE V KOORDINACI S UMÍSTĚNÍM STROPNÍCH SVĚTEL
- RADIÁLNÍ TŘÍRYCHLOSTNÍ VENTILÁTOR ČTVERCOVÝ S BOČNÍM VÝVODEM Ø80 mm SE ZPĚTNOU Klapkou A FILTREM - PRŮTOK VZDUCHU 100 m³/h PŘI TLAKOVÉ ZTRÁTĚ NAD 150 Pa A AKUSTICKÉM TLAKU DO 35 dB (3 m OD VENTILÁTORU); ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ VE STROPNÍM SDK PODHLEDU
- VESTAVNÁ DIGESTOŘ - PŘI MAXIMÁLNÍM NASTAVENÍ VÝKONU DOSAHUJE PROUDĚNÍ VZDUCHU ALESPŮ 600 m³/h PŘI AKUSTICKÉM TLAKU DO 64 dB, LED OSVĚTLENÍ



AKCE		<div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY 15</div> <div>Zahradníčkova 1123/12, Praha 5 – Košíře</div>		<div>P H A</div>	
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5	Č.ZAK.	849		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	STUPEŇ	DPS		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	MĚŘÍTKO	1:50		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	DATUM	03/2019		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	FORMÁT	2xA4		
VYPRACOVAL	Ing. arch. M. Šiška	OBJEKT	SO-01		
VÝKRES		D.1.4c VZDUCHOTECHNIKA			
PŮDORYS VĚTRÁNÍ – NÁVRH			Č.V./Č.REV.		02/0